

Skjalager og byggingarfræðingafélagið
 Yfirfarið
 21. ágú. 2017
 Þórunn Þórunn
 Byggingarfræðingur

SKÝRINGAR:

Í SÚLUM UNDIR LÍMTRÉBITA ER REIKNAD MED FULLRI SAMVIRKNI OG STODIR SKULU LÍMDAR OG SKRÚFADAR SAMAN MED 5.0mm SKRÚFUM c200.

ÞÆR STODIR SEM SÝNDAR ERU SAMAN TVÆR EDA FLEIRI SKULU LÍMDAR OG SKRÚFADAR SAMAN MED 5.0mm SKRÚFUM c250.

ÚTVEGGIR Ú1-Ú12 SKULU KLÆDDIR MED 12mm VATNSVÖRDUM OG GUGUOPNUM KROSSVIÐ TIL VINDSTÍFINGAR, LÍMIST OG NEGLIST MED N31/65 GALV.SAUM c100.

INNVEGGIR I1, I2 OG I10 SKULU KLÆDDIR 12mm KROSSVIÐ HVORU MEGIN TIL STÍFINGAR. LÍMIST OG NEGLIST MED N31/65 GALV.SAUM c100.

INNVEGGIR I3 - I12 (EKKI I10) SKULU KLÆDDIR 12mm SPÓNAPLÖTU HVORU MEGIN TIL AD GEFA HALD. LÍMIST OG NEGLIST MED N31/65 GALV.SAUM c100.

Í ÞAKKLÆÐINGU OG GÖLF YFIR HERBERGJUM SKAL NOTA 21mm RAKAÞOLINN KROSSVIÐ. KROSSVIÐ SKAL NEGLA Í LÍM MED 31/70 c100 RIFFLUÐUM BYSSUSAUM EDA SAMSVARANDI.

STODIR:


STODIR OG LAUSHOLT 45x195 c600: Ú7, Ú8, Ú9(AD HLUTA), Ú11

STODIR OG LAUSHOLT 45x145 c600: Ú1-Ú6, Ú9(AD HLUTA), Ú10, Ú12

STODIR OG LAUSHOLT 45x70 c600: I1-I9

STODIR OG LAUSHOLT 45x95 c600: I10

STODIR OG LAUSHOLT 45x120 c600: I11



SKÝRINGAR:

- ① BMF70 VINKILL ÁN STYRKINGU HVORU MEGIN.NEGLING 6+6K40/40 Í HVERN VINKIL.
- ② 25x2.0 GIRDI L=1840mm, FEST MED 2+2 10 STK K40/40 Í STOD OG 2+2 10 STK K40/40 Í BITA.
- ③ 1STK BMF70 MED STYRKINGU HVORU MEGIN. NEGLING 6+6K40/40 Í HVERN VINKIL.
- ④ 1 STK BMF 90 VINKILL ÁN STYRKINGAR ÖÐRUM MEGIN, 6+6 K40/40 Í HVORN VINKIL.
- ⑤ 1 STK BMF 105 VINKILL MED STYRKINGU HVORUM MEGIN, 9+9 K40/40 Í HVERN VINKIL.
- ⑥ 1 STK BMF 105 VINKILL ÁN STYRKINGAR HVORUM MEGIN, 9+9 K40/40 Í HVERN VINKIL.
- ⑦ 1 STK BMF 105 MED STYKINGU HVORU MEGIN., NEGLING 12+12 K40/40 Í HVERN VINKIL.
- ⑧ BITASKÖR 48x226. NEGLING 6+6K40/40 Í ÞAKSPERRU OG NEGLING 6+6K40/40 Í LÍMTRÉBITA.
- ⑨ BITASKÖR BMF 100x200 TYPE S, MED STYRKINGU. NEGLING 6+6 K40/40 Í ÞAKSPERRU OG 6+6K40/40 Í LÍMTRÉBITA.
- ⑩ BITASKÖR BMF 160x200 TYPE A. NEGLING 9+9 K40/40 LÍMTRÉBITA OG ÞAKSPERRU. KROSSVIDUR LÍMDUR VID SPERRU TIL AD NÁ 160mm BREIDD.
- ⑪ 1 STK BMF 105 MED STYKINGU HVORU MEGIN., NEGLING 6+6 K40/40 Í HVERN VINKIL.

ÁRITUN ADALHÖNNUDAR Kristinn Ragnarsson kt: 123944-2669

BREYTINGAR			
NR.	DAGS.	BREYTING	SP.
1	20.07.2017	Frumútgáfa	SAÓ

NEW NORDIC
 engineering

NEW NORDIC ENGINEERING ehf. kt. 520914-1450
 HILDASMARI 19, 201 KÓPAVOGUR
 nne@new-nordic.eu, S: 8544080/PJ:8993577/(HOO)8993077(SAO)

SAMBYKKT Sturlaugur Aron Ómarsson 300577-2969

VERK Skipasund 9
 Grímsnes- og Grafingshreppur

TEIKNING BURÐARVIRKI
 ÁSÝND
 VEGGJA

HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRFARIÐ	MELKVARÐI
HÓO	SAÓ	HÓO	1:20
DAGS.	VERK NR.	TEIKNING NR.	ÚTGÁFA NR.
20.07.2017	17026	B201	1

©201 allrið og allrið teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfundar