



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Grafíð er fyrir undirstöður á heillegann burðarhæfan botn og fyllt undir sökkla og plötu með frostfríri burðarhæfri bögglabergs- eða malarfyllingu. Mesta leyfilega meðalalag á fyllingu: 0.4 MPa. Leiki vafi á gæðum fyllingar skal taka sýni fyrir komadreifingu og framkvæmda plötupróf.

Göt komi skv. lagnateikningum.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Kiðjoberg 123
Grímsnesi 2610 Teikn nr: 161

Burðarvirki
Grunnmynd sökkla og snið Frumstærð: A2

Dags: 28.11.05 Skv: 1:50/20 Hann: GPS
Samþ: *[Signature]* 020162-3099 V.nr: 05 144 Teikn: -

