



Festing eininga við vegg  
á langhliðum  
1:20



**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allar saumur og festingar utanhúss skulu vera heitizinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru  $\sigma_{148}$  nema annað sé tekið fram. Heimilt er að nota  $\sigma_{148}$  stoðir í stað  $\sigma_{148}$ . Bil á milli miðjulina stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuþoppinn rakapólinn krossviður (t.d. birki-krossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakapólið lím. Þétting (Acrofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:  
Saumur 38/100, minnst 2x2 stk. skáneglist í hver samskeyti.

Lóðrétt fúga milli eininga: 10 mm  
Krossviður (9 mm rakapólinn, birki-krossviður) komi í fúgu milli eininga og leggist í rakapólið lím.

Horft er á grindur utanfrá, þegar þær eru teiknaðar upp.

Sérmyndir festinga: sjá teikn. 212

Öll mál í mm nema annað komi fram.

| Br. nr. | Dags. | Af. | Breyting |
|---------|-------|-----|----------|
| A       |       |     |          |
| B       |       |     |          |
| C       |       |     |          |

Kiðjaberg 123  
Grímsnesi 2614

Burðarvirki  
Festingar

Dags: 5-1-06 Mkv: 1:10/20  
Samþ: 020162.3099 V.nr: 05 144

Teikn nr: 213  
Frumstærð: A2  
Hann: GBS  
Teikn: -

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
800 SELFOSSI  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS