



SLAUF	STAÐSETNING	LENGD (m)
S1	HERBERGI 3	66
S2	HERBERGI 2	66
S3	STOFA N	89
S4	STOFA S	87
S5	ELDHÚS / GANGUR	83
S6	ANDDYRI / BAD	86
S7	HERBERGI 1	76

SLAUF	STAÐSETNING	LENGD (m)
S1	HERBERGI 3	66
S2	HERBERGI 2	66
S3	STOFA N	89
S4	STOFA S	87
S5	ELDHÚS / GANGUR	83
S6	ANDDYRI / BAD	86
S7	HERBERGI 1	76

SLAUF	STAÐSETNING	LENGD (m)
S1	HERBERGI 2	68
S2	STOFA	74
S3	ELDHÚS	87
S4	HERBERGI 1	73
S5	ANDDYRI / BAD	72

GRUNNMYND
 Mkv. 1:50



SKÝRINGAR - ALMENNT:

ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ TEIKNINGAR ÞESSAR, KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR OG VIÐEIGANDI STAÐLA. MÁLSETNINGAR ERU Í mm.

GÓLFHITALAGNIR:

GÓLFAGNIR SKAL LEGGJA OFAN Á JÁRNAGRIND Í MIDRI PLÖTU FESTAR MEÐ PLASTBENSNUM. MILLIBIL OG LEGA SAMKVÆMT GRUNNMYND.

GÓLFHITALAGNIR ERU 2.0x16 PE-x-RÖR MEÐ SÚREFNISKÁPU. FARA SKAL AÐ LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐENDA VARÐANDI ALLA VINNU OG FRÁGANG. LAGNIR SKULU ÞOLA >70°C VIÐ 1000 kPa MIÐAÐ VIÐ STÖÐUGT ÁLAG Í 50 ÁR.

KERFIÐ SKAL ÞRÝSTI- OG LEKAPRÓFA SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐENDA. VIÐ STEYPU SKAL VERA FULLUR ÞRÝSTINGUR Á KERFINU.

— FRAMRÁS (TÚR)
 - - - BAKRÁS (RETUR)

2732-19

HÖNNUÐUR

Sig U. Sig

HÖNNUNARSTJÓRI

Sig U. Sig

BUGÐUGERÐI 9A, 9B og 9C ÁRNESI
 SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPPI
 RAÐHÚS

SIGURÐUR UNNAR SIGURÐSSON 290772-4279

VERKFRÆÐINGUR

LAGNIR
 HITALAGNIR - GÓLFHITI

HANNAÐ/TEIKNÁÐ: SUS

DAGS: 20.06.2019

MKV: 1:50 Á A1

TEIKN. NR: P02