VEGGJASTOÐIR GRUNNMYND
MKV. 1:50



ÞAKVIRKI GRUNNMYND
MKV. 1:50



GÓLFBITAR GRUNNMYND
MKV. 1:50



SKÝRINGAR:

- Uppistöður er 45x145 í flokki T1
- Gólfbitar er 45x195mm í flokki T1
- Límtré er í flokki GL30c
- Leggja skal tjörupappa á milli steypu og reima/veggjagrinda
- Þakklæðning, sjá arkitektar
- Krossviður í veggklæðningum skal vera 15mm grenikrossviður
- Almennar skýringar sjá teikningu B100

FESTINGAR:

SF1: STÁLFESTING SJÁ SÉRMYND 01
F2: 3 VINKILL WHT 340 FESTUR MEÐ 1 MÚRBOLTI M12X200 + 20STK. K40/40
F3: 2 VINKILL WHT 340 FESTUR MEÐ 1 MÚRBOLTI M12X200 + 20STK. K40/40
F4: BMF 90R VINKILL MEÐ STYRKINGU HVORU MEGIN. FESTUR MEÐ 6+6 STK. K 40/40
F5: BMF 105R VINKILL MEÐ STYRKINGU HVORU MEGIN. FESTUR MEÐ 10+10 STK. K 40/40
F6: 3 VINKILL WHT 340 FESTUR MEÐ 1 MÚRBOLTI M16X240 + 20STK. K40/40
F6: 3 VINKILL WHT 340 FESTUR MEÐ 1 MÚRBOLTI M16X240 + 20STK. K40/40
F7: SÚLA FESTINGAR TYP R10 SJÁ SÉRMYND 07
F8: BMF BITASKÓR 46X137. FESTUR MEÐ 6+16 STK. K40X40
F9: BMF BITASKÓR 90X184. FESTUR MEÐ 10+20 STK. K40X40
F10: BMF 105R VINKILL MEÐ STYRKINGU. FESTUR MEÐ 10+10 STK. K 40/40
F11: FEST MEÐ 3 STK. TRÉSKRÚFUR 6X100
2x45x145 STOÐIR OG BITAR FEST MEÐ TRÉSKRÚFUR 4X80 C400

NR.	BREYTING	DAGS	TEIK	HANN	RÝNT	SAMÞ
01	VERKTEIKNING	JAN 2016	MM	MM	JDF	JDF
02	ÞAKBREYTING	21.03.2017	MM	MM	JDF	JDF

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
29. ágú. 2017
Byggingarfulltrúi

T.ark
Yfirfarinn og samræmdur uppdráttur, skv. ákvæðum byggingarreglugerðar
Hafliði Eiríksson tæknifr. nr. 1 í SSA kt.130272-5789

DAGS: F.H. VERKFRÆÐISTOFU REYKJAVÍKUR: Jón Þór Þorvaldsson 260777-5459
DAGS: SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR/HÖNNUNARSTJÓRI:

Verkfræðistofa REYKJAVÍKUR
FISKISLÓÐ 75, 101, REYKJAVÍ KT: 560415-0600

VERK:
HAGAVÍK - NÝHÖFN

TEIKNING:
BURÐARVIRKI
VEGGJASTOÐIR GRUNNMYND
MILLIGÓLF GRUNNMYND
ÞAKVIRKI GRUNNMYND 2732

VERKNR.		MKV.
2016010003		1:50
TEIKNAÐ: MM	HANNAÐ: MM	YFIRFARIÐ: JDF
DAGS: 21.03.2017	TEIKNING NR: B103	ÚTGÁFA NR.: 02

©Öll afnot og afritun teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfunda