Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
15. maí 2019
Byggingarfulltrúi

SLAUFA 1,H
DN16 c/c 200
72 m

SLAUFA 1,I
DN16 c/c 200
79 m

SLAUFA 1,J
DN16 c/c 200
83 m

SLAUFA 1,N
DN16 c/c 200
74 m

SLAUFA 1,M
DN16 c/c 200
81 m

SLAUFA 1,L
DN16 c/c 200
74 m

SLAUFA 1,K
DN16 c/c 200
78 m

SLAUFA 1,P
DN16 c/c 200
67 m

SLAUFA 1,O
DN16 c/c 200
66 m

SLAUFA 1,G
DN16 c/c 200
61 m

SLAUFA 1,E
DN16 c/c 200
74 m

SLAUFA 1,F
DN16 c/c 200
70 m

SLAUFA 1,A
DN16 c/c 200
52 m

SLAUFA 1,B
DN16 c/c 200
44 m

SLAUFA 1,C
DN16 c/c 200
74 m

SLAUFA 1,D
DN16 c/c 200
72 m

ÍDRÁTTARRÖR FYRIR GÓLFHITA Þ/H Ø32

DEILIKISTA GÓLFHITA

180
1660
6660
8470
1350

Frystir 12,7m2
Kælir 20,1 m2
Geymsla 10,8 m2
Gangur 10.6 m2
Eldhús 1 23,6 m2
Kælir
Pottur
Ofn
Sjálfvirkt og slökkvikerfi
Eldavélar
Nýtt eldhús 2 15,2 m2
Vaskar
Vinnuborð
Sjálfvirkt og handvirkt slökkvikerfi í háfum
Handlaug
Neyðar sturta
7,7m2
V.s. 1,7m2

ÞVERSNIÐ GÓLF OG NEYSLUVATNSLAGNA Á 1.HÆÐ, MKV.1:10

Þversnið plötu á fyllingu, öll mál í millimetrum



SLAUFA 2,D
DN16 c/c 200
100 m

SLAUFA 2,C
DN16 c/c 200
102 m

SLAUFA 2,B
DN16 c/c 200
81 m

SLAUFA 2,A
DN16 c/c 200
80 m

SLAUFA 3,C
DN16 c/c 200
44 m

SLAUFA 3,D
DN16 c/c 200
52 m

SLAUFA 3,E
DN16 c/c 200
61 m

SLAUFA 3,A
DN16 c/c 200
52 m

SLAUFA 3,B
DN16 c/c 200
55 m

AÐ DEILIKISTU 2 Í KJALLARA

AÐ DEILIKISTU 3 Í KJALLARA

ÍDRÁTTARRÖR FYRIR GÓLFHITA Þ/H Ø32

Gangur 11,1 m2
Útveggur var hér
Rafmagnsinntök 6,1 m2
Hreint leirtau
Uppþvottarými 15,9 m2
Uppþvottavél
Salerni Kvenna 17.7 m2
Salerni Karla 14.2 m2
Salerni Hreyfihamlaðir 4.8 m2
Blásari
Þvottaherbergi 13,0 m2
Ræstiherbergi 13,0 m2
Hreingerningaefni
Salernispappír
Ræstiskápur
Lager/geymsla 30,0 m2 Blásarasalur undir upphækkuðu millilofti
Frystir
Kælir
Mannop

ÞVERSNIÐ GÓLFHITALAGNA YFIR KJALLARA, MKV.1:10

Þversnið plötu yfir kjallara, öll mál í millimetrum



ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA STAÐFESTIR SAMRÆMINGARYFIRFERÐ	ÚTGÁFUNR. AÐALUPPDRÁTTAR	DAGSETNING
		2949-19

Gullfosskaffi, 801 Selfoss

Grunnmynd 1. hæð
Hita og þrifalagnir
Gólfhiti

VÍÐSJÁ
VERKFRÆÐISTOFA FRV
TRYGGVAGÖTU 11, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9040 FAX: 561 9044
NETFANG: vidsja@vidsja.is
www.vidsja.is

ÚTGÁFA	DAGS.	NAFN	NAFN OG KENNITALA	DAGS.	HANNAÐ	ÞÞ	TEIKNAÐ	ÞÞ	MKV.	1:50	VERKNR.	V 17-007
			Jón Logi Sigurbjörnsson kt.190556-3959	08.02.2019	SAMÞ.				SKRÁ	Lagnir	TEIKN. NR.	P-06