



Lýsing byggingar-Hús byggt úr timbri

Undirstöður:
Þverveggir, járnþent steinsteypa C-25 MPa
25 cm þykkir ásamt langvegg.

Gólf:
Dregarar eru 2x50x200 mm
Gólfbitar eru 50x150 mm c/c 600 mm
Einangrun í gólfi er 125 mm steinull
Undir gólfbita komi tjörutex ofan á músanet
Ofan á gólfbita komi þolplast klætt með 22 mm vatnsheldum spónaplötum

Útveggir:
Útveggjagrind er 50x100 mm c/c 60 mm 5. fl, fura húspurrkað, gæðastaðall T1
Útveggir eru einangraðir með 100 mm steinull
Útveggjagrind er klædd utan með 9 mm krossvið og útloftaðri vatnslæðningu.
Á útveggjagrind að innan komi þolplast og lagnagrind klædd með panel

Þak:
Sperrur 50x150 mm c/c 60
Þak er einangrað með 125 mm steinull með 25 mm útlöftunarbili ofan einangrunar.
Neðan á sperrur komi þolplast og lagnagrind klædd með panel.
Ofan á sperrur er heilklætt með borðum nema beggja vegna kverksperu skal gisklæða með 25 mm millibili á milli borða.
Ofan á klæðningu kemur þakpappi og bárujárn.

Veggir og þak skulu uppfylla EI30 og klæðningar vera í flokki 2.
BO merkt á grunnmynd eru björgunarop úr svefnherbergjum

Í húsið komi reykskynjari og 6 L duftslökkvitæki af viðurkenndri gerð
Við húsið er rotþró af viðurkenndri gerð
Öll mál eru í cm nema annað sé tekið fram

Milliveggir:
Grindur 45x70 mm 5. fl, fura húspurrkað, gæðastaðall T1

Veggir þvert á langvegg og burðarveggir undir sperrur klæðast með 10 mm krossvið beggja vegna, en á aðra veggi kemur eingöngu panill.

Inn í alla milliveggi kemur þétsteinull.

Samsetning:
Öll tengjárn, naglar, skrúfur og boltar skulu vera galvanhúðað.

Stærð húss 55 m2 og rúmmál 177,4 m3

	Byggingarfræðingur 300750-4009	BRP sími
MKV 1:50	Vörðubrunir 8 Litlit	Page 16.6.
	3040	