



**LOFTRÆSIKERFI**

**KRÖFULÝSING**  
Kröfur til búnaðar

- Baðvifta ÚV01
- Viftuhús úr hvítu lifföstu gæðplast.
- Sé tengjanleg beint í Ø100 blökkstokk.
- Vifta sé búin rakaskynjara sem sér um að kveikja og slökkva á sjálvvirkan hátt.
- Vifta sé einnig ljósatengd.
- Afköst  $\approx 20l/s$ .
- Vegið heildarhjóðstig Lw(A)  $\leq 30dB(A)$  malt í 3m tjarlægð
- Einangrun IPX4 eða betri
- Til viðmiðunar: Silenta 100M m. rakaskynjara ( Íshúsid)

-ELDHÚSVIFTA ÚV02  
Samkvæmt kröfum Arkitekts

- Baðvifta ÚV03
- Viftuhús úr hvítu lifföstu gæðplast.
- Sé tengjanleg beint í Ø100 blökkstokk.
- Vifta sé búin rakaskynjara sem sér um að kveikja og slökkva á sjálvvirkan hátt.
- Vifta sé einnig ljósatengd.
- Afköst  $\approx 15l/s$ .
- Vegið heildarhjóðstig Lw(A)  $\leq 30dB(A)$  malt í 3m tjarlægð
- Einangrun IPX4 eða betri
- Til viðmiðunar: Silenta 100M m. rakaskynjara ( Íshúsid)

**VIRKNILÝSING**

- Íbúðir
- Loftræsing íbúða er tryggð með opnanlegum gluggum og ferskloftslökum gegnum útvegi annars vegu og með vélranu útsogi frá baðherbergjum hins vegar.
  - Í baðherbergi er sett upp hjóðlát rakastýrð vifta. Virkni stjórnar af innbyggðum rakaskynjara sem kveikir á viftu við ákveðið rakastig og slekkur ekki aftur fyrr en eðlilegu rakastigi er náð. Vifta er einnig tengd við rýmislýsingu og kviknar og slökkvar með henni. Uppsætning er beint á Ø100 blökkstokksgegnumtak í innvegg við loft.
  - Innanhúss klæðast stokkar af með gipsklæðningu.

GRUNNMYND LOFTRÆSTING 1:50

Breyting: Dags: Breytt af: Hverju breytt:

Skýringar:

3254-19



S.SAGA ehf.  
Hamraborg 12  
200 Kópavogi  
Sími 859 50 90  
Netfang: vgr@ssaga.is

Verkefni:

AUSTUREY  
BLÁSKÖGABYGGÐ

Verkhúsi:

GRUNNMYND LOFTRÆSINGAR

Mkv:

Fag:

Tekningar skjalnúmer:

219208/52/Austurey

Undirskrift hönnuðar:

Dags:

23.08.2019

Teknað:

HA

Kennitala: 020561-4759

Hannað:

VJ

Undirskrift aðhyggjandans:

Verk nr.:

19028-50

Tekninga nr.:

LOO

Kennitala: 211256-4519