



**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

**Skýringar - Steinsteypa og bendistál**

**Styrkleikaflokkar efnis:**

Steypa: C25/30-22-S3-2b  
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

ATH: Þar sem um viðbyggingu er að ræða þá þarf að sannreyna öll mál á staðnum

ATH: Sökkulgar skulu hafa 2,5 o/oo halla frá núverandi húsi

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br:	Breyting	Dags:	Samþ:
VERKHEITI:	Sólbraut 5 - viðbygging við gróðurhús - 801 Bláskógabyggð	TEIKNINÚMÉR:	163
VERKHLUTI:	Burðarvirki - yfirlit Grunnmynd sökkla og deili	ÚTGÁFA:	A1
Hönnuður:	Björgvin Viglundsótt kt. 040546-2009	Samþykkt:	<i>[Signature]</i>
Yfirfarið af hönnunarstjóra:	Bent Larsen kt. 141177-3469	DAGS:	16.10.17
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	3349	VERKNR:	17-50
		MKV:	1:50