



Skýringar:
 Steinsteypa í sökkulvaggi: Brotþolsflokkur S-300
 Sementsmagn amk. 350 kg/m
 Vatnssementstala minni en 0,55
 Loftinnihald 5-7%
 Bendistál er Ks-40s
 Undirstöður hvíla á burðarhæfri, frostöruggri fyllingu
 Mesta álag á grunn er 0,12 Mpa
 Öll ónefnd mál eru í mm, kótar í m
 Lágmarkssteypuhula á járnnum í veggjum sem eru inni sé 30 mm
 Lágmarkssteypuhula á járnnum í veggjum sem eru úti sé 40 mm
 Þjöppunarkröfur fyllingar E2 > 1200Mpa og E2/E1 < 2,5

ALMENNT

Hæðir eru í m í hæðarkerfi Hafnarfjarðarbæjar

- ▽ 0,00 Tákna hæð í sniðmynd
- ◊ 0,00 Tákna hæð á plötu í grunnmynd
- Járnstærðir eru í mm
- Timburstærðir eru í mm
- Öll ónefnd mál eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR

- Leyft álag á grunn.....: - MN/m²
- Snjóálag.....: 1,26*μ KN/m²
- Vindálag.....: 1,66*C_{pe} KN/m²
- Notálag.....: - KN/m²
- Svignunarkröfur miðast við hús í flokki A

Helgi Kjartansson Byggingartæknifræðingur Vesturbún 13 - 845 Flúðir kr. 030270-5419 - s: 617-5377 netf: helgikjartansson@gmail.com				Verkefni Hvítárdalur Hrunamannahreppi Ferðapjónustuhús Undirstöður Grunnmynd og sérmyndir
Dags. 21.09.2019	Teikn. Nr. A-01	Mkv. 1:50 - 1:20	Skrá .dwg	Aðalhönnuður <i>Helgi Kjartansson</i>
Breyting	dags	eðli breytingar		
Samþykkið				

3422-19