



Skýringar:

Uppgefin hæð gildir nema annað sé tekið fram í teikningum eða öðrum skýringum. Hæð er í millimetrum og miðast við miðja dós eða búnað.

Pípur séu 16mm og vír 1,5mm²
 Pípur fyrir gólfhita sé 20mm
 Pípur fyrir smáspennu sé 20mm

Hæð tengla í eldhúsi sé 1100mm
 Hæð tengla sé 200mm nema geymslu og sé 1100mm
 Hæð veggjósna sé 1750mm
 Hæð hitanema fyrir gólfhita sé 1500mm

Tenglar eldhúsi staðsetjast nánar samkvæmt innréttingateikningum.

- ① TD1 tengidós fyrir útiljós
- ② Tölvutengill inn í fataskáp fyrir aðgangspunkt

3589-14

Verkheiti		Grjóthólabraut 13 Grafningshrepp		
Heiti teikningar		Tölvulagnir og gólfhiti		Verk nr. 2019-34
				Teikn. nr. R-2
Hönnuður KKb	Teiknað KKb	Yfirfarið KKb	Dags. 09-2019	Kvarði 1:50
Rafllagnahönnuður		Kennitala: <i>Karl E. Þorvaldsson</i> 020670-4285		