

## Hestur 1, 801 Selfoss

- Afstöðumynd
- Snið A
- Snið B
- Lágspenna
- Smáspenna
- Öryggis og myndavélakerfi
- Sökkulskaut
- Einlínnumynd

### Almennar skýringar

Öll mál eru í millimetrum

Lagnir eru huldar 16mm plastpípur í timburvegg.  
 Gildleiki tuga skal vera 3x1,5q.

Hæð tengla og rofa í þvottahúsi, bilageymslu baði og eldhúsi skal vera 1100mm frá fullfrágengnu gólfi.

Hæð tengla skal vera 200mm og rofa 1100mm.  
 Tenglar teiknaðir við rofa skulu vera í sömu hæð og rofinn.

Mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós.  
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A nema annað sé tekið fram.

Staðsetningu tengla, rofa og veggdósa í eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergjum skal endurskoða í samræmi við endanegar innréttingarteikningar.

Allar mælingar skulu gerðar af samþykktum byggingarteikningum

Sjá nánari útskýringu á sökkulskauti í tæknilegum tengiskilmálum.

### Lág- og smáspennutákn

- Tengill og rofi í hæð 1100mm
- Almenn raflögn
- Tengill
- Lofljós, (kveiking a)
- Veggjós
- Veggdós
- Tengidós í lofti
- Veggdós
- Einfaldur Rofi
- Samrofi
- Krossrofi
- Rofi með dimmer
- Dimmer
- Þrýstirofi
- Hreyfiskynjari
- Jarðbinding
- Fjöldi tengla eða rofa
- Fjarskiptatengill
- Númer á grein
- Hæð á viðkomandi hlut
- Innfellt halógenljós
- Innfellt halógenljós með spennu
- Lagnir upp

### Blaðstærð - A2

Teiknað af Bjarki Gylfason 00354 865 23 09 raunafi@raunafi.is kt. 140888 - 2309	Yfirfarið af Bjarki Gylfason 00354 865 23 09 raunafi@raunafi.is kt. 140888 - 2309
---	---

Bjarki Gylfason *Bjarki Gylfason*  
 Aðalhönnuður *6/6/19 Sam. M.*

Verkhloti Hestur 1 3592-19  
 801, Selfoss  
 Raflagnir

## Forsíða

Verk Nr.	19.07	Bls.	1/5
Dags.	14.08.2019		
Mkv.	Enginn		A

Raunafi ehf