

Áshildarvegur 26, 801 Selfoss

- Afstöðumynd / Snið
- Lágspenna
- Smáspenna
- Einlínemynd

### Almennar skýringar

Öll mál eru í millimetrum

Lagnir eru huldar 16mm plastpípur í timburvegg.

Gildleiki tuga skal vera 3x1,5q.

Hæð tengla og rofa í þvottahúsi, bilageymslu baði og eldhúsi skal vera 1100mm frá fullfrágengnu gólfí.

Hæð tengla skal vera 200mm og rofa 1100mm.

Tenglar teiknaðir við rofa skulu vera í sömu hæð og rofinn.

Mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfí í miðja dós.

Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A nema annað sé tekið fram.

Staðsetningu tengla, rofa og veggdósa í eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergjum skal endurskoða í samræmi við endanegar innréttardeikningar.

Allar mælingar skulu gerðar af samþykktum byggingarteikningum

Sjá nánari útskýringu á sökkulskauti í tæknilegum tengiskilmálum.

### Lág- og smáspennutákn

	Tengill og rofi i hæð 1100mm
	Almenn rafloagn
	Tengill
	Loftljós, (kveiking a)
	Veggljós
	Veggdós
	Tengdós í lofti
	Veggdós
	Einfaldur Rofi
	Samrofi
	Krossrofi
	Rofi með dimmer
	Dimmer
	Þrystirofi
	Hreyfiskyrnjar
	Jarðbinding
	Fjöldi tengla eða rofa
	Fjarskiptatengill
	Númer á grein
	Hæð á viðkomandi hlut
	Innfelt halógenljós
	Innfelt halógenljós með spenni
	Lagnir upp

### Blaðstærð - A2

Teiknað af	Yfirfarið af
Bjarki Gylfason	Bjarki Gylfason
00354 865 23 09	00354 865 23 09
raunafl@raunafl.is	raunafl@raunafl.is
kt. 140888 - 2309	kt. 140888 - 2309

Bjarki Gylfason	
Aðalhönnuður	6/11/19 Eam. M.H.

Verkhlut	Áshildarvegur 26
	801, Selfoss
	Raflagnir

**Forsíða** 

Verk. Nr.	19.06	Bls.	1/5
Dags.	19.06.219		
Mkv.	Enginn		

Raunafl ehf

A