



Skýringar

Gólfgeisli er PB eða PEX rör $\varnothing 16$ mm, c150 mm. Gjarnan má leggja þéttar við við útveggi, c100 mm og c200 í miðju herbergi. Gólfgeisli er lagður fyrir ofan járngrind

Gólfgeisli:

Ídráttarrör $\varnothing 40$ mm lagt undir járngrind frá herbergi og að deiligrind.

Snjóbræðsla í bilaplani er PP eða PB rör $\varnothing 25$ mm, c250 mm. Lagt neðst í 100 mm sandlag undir endanlegu yfirborði. Mulningur fyrir malbik kemur ofan á sandlagið.

Ídráttarrör fyrir snjóbræðslu $\varnothing 50$ mm lagt frá deiligrind og út að snjóbræðslu.

Grunnmynd hitalagna
 MKV. 1:50

BR	DAGS	BREYTING		
3640				
 HJÚÐARHITI 11 800 SELFOSSI Sími: 783 4180 Netfang: hjudargardars@gmail.com		 EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI Sími: 578 3344 Netfang: sghus@sghus.is Veffang: www.sghus.is		
EFFORT TEIKNISTOFA 033.17 29.09.17				
Foss lóð 3, Hrunamannahrepp				
Grunnmynd hitalagna				Kvarði 1:50
Skýringar				
HANNAÐ:	TEIKNAD:	DAGSETNIG	VERKNUMER	
KG	KG	13.11.2017	2017-31	
SKRÁARNAPN	SAMPYKKT	TEIKNING NUMBER		
Foss lóð 3	Lagnir.dwg	321		