



Grunnmynd idráttarröra  
 fyrir hitalagnir  
 MKV: 1:50

**Skýringar**

Hitalögn að handklæðaðofnum er PB eða PEX rör  
 Ø16 mm, lögð í idráttarrörn Ø40 mm undir  
 lagnagrind.

Hitalögn: \_\_\_\_\_

**Ofnaskrá**

T<sub>inn</sub> = 33°C, T<sub>air</sub> = 28°C.

Ofn	W	Hæð mm	Lc. mm	Br. mm	Gerð viðmið	Stnar	LoGAR	Súllitala dP=0.1
01	300 - 450				Handklæðaðofn	EF	FJVR10	
14	300 - 450				Handklæðaðofn	EF	FJVR10	

- 1) Stútur afna séðir innþra
- 2) RA-UR - Loðhitasyrður frárennsilsloki t.d. RA-UR frá Danfoss  
 RETUR = Retarloki t.d. Danfoss FJVR10

BR	DAGS	BREYTING

3641

 HJARDARHOLT 11 800 SELFOSSI Sími: 783 4180 Netfang: hjardargardars@gmail.com	 EYKAVEGI 65 800 SÍLFOSSI Sími: 578 3344 Netfang: sghus@sghus.is Veffang: www.sghus.is
---	---

EFFORT TEIKNISTOFA 033.17 29.09.17

Foss lóð 3, Hrunamannahrepp  
 Grunnmynd idráttalagna fyrir  
 gólfhitalagnir

HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNUMER
KG	KG	13.11.2017	2017-31
SKRÁARNAFN	SAMPYKKT		TEIKNING NUMER
Foss lóð 3 Lagnir.dwg	<i>[Signature]</i>		322