



SAMANLÖGD LENGD GÓLFGEISLARÓRA ER 1438 m.
 SAMANLÖGD LENGD ÍDRÁTTARRÓRA ER 259 m.
 HITAMÆLIR KOMI Á BAKRÁS HVERRAR SLAUFU.
 STJÖRNLOKI FYRIR HVERJA SLAUFU
 STYRIST AF HITANEMA Í HERBERGI.
 HITANEMI STAÐSETTIST Á INNVEGG
 SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLIÐANNA
 (1.5m - 1.8m FRÁ GOLF).

Skýringar við tengigrind:

1. Kúluloki
2. Sía
3. Einstreymisloki
4. Hita- og þrýstímælir
5. Öryggisloki
6. Sjálvvirk afloftun
7. Þennsluker 9 lítra
8. Dæla 45 l/mín.
9. Áfylling með köldu vatni
10. Hitakútur 200 - með 0,5 kW rafmagnshitun
11. Viðbóarhitun fyrir gólfhitakerfi, og ef varmadæla bilar: 5 kW rafmagn
12. Tæming
13. Möguleiki á framhjáhlaupi með þrýstiloka ef ekki er notuð dæla með riðbreyti.
14. Tengikista úr stáli/Kopar. Stofn kistu er Ø25.
15. Höggdeyfar á tengikistum neysluvatns. t.d. FLAMCOFLEXOFIT S
16. Mótroloki, tengdur viðlofthitanema í hverju rými.
17. Mótroloki á gólfhitaslaufu
18. Hitamælir á slaufu.
19. Lofthitanemi staðsettur í herbergi.
20. Varmadæla, stærð um 10 kW.

KERFISÍÝSING:

HITAKERFI LR GÓLFHITAKERFI MEÐ HITATÚBU.

FRAMRÁSARHITI Á HITAKERFI STYRIST AF
 HIITASTYRÐUM LOKA.

HITAMÆLAR ERU Á FRAM- OG BAKRÁS
 HITAKERFIS.

FRAMRÁSARI OKAR Á DEILIRÓRI GÓLFGEISLA
 STYRIST AF LOFTHITANEMUM Í HERBERGJUM.

KALT NEYSLUVATN ER NOTAÐ BEINT FRÁ VEITUM.
 HEITT NEYSLUVATN ER HITAÐ KALT VATN Í HITATÚBUI
 TIL ÞESS AD NÁ ÖSKUÐU HITASTIGI (60°C).

BR	DAGS	BREYTING
3647		
 HJARDARHOLT 11 800 SELFOSSI Sími: 783 4180 Netfang: kjarfangar@sghus.is		EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI Sími: 578 3344 Netfang: sghus@sghus.is Veffang: www.sghus.is
EFFORT TEKNISTOFA 033.17 29.09.17		
Foss lóð 3, Hrunamannahrepp		
Kerfismynd vatnslagna		
Skýringar		
HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG
KG	KG	13.11.2017
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	TEIKNINGNUMER
foss lóð 3 Lagnir.dwg	<i>Finna Póll</i>	331