



TENGINU A & B  
Á AD GERA ÚR HLIÐ RÖRS

KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EÐA KÜLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTÝRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C)
- 10. MÓTÞRÝSTIJAFAFNARI (T.d. Danfoss AVDA20)  
(STILLIST Á HÆSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 11. HITASTÝRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 20-60°C)
- 12. MISMUNARÞRÝSTIJAFAFNARI (T.d. Danfoss AVP20)  
(STILLTUR Á LÆGSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 13. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR. STOFN KISTU ER Ø25 STÁL,
- 14.
- 15. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
- 16. ÁLAGSSTÝRÐ DÆLA 0,4 l/sek
- 17. MÓTORLOKI, TENGDUR VIÐ LOFTHITANEMA Í HVERJU RÝMI
- 18. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR. STOFN KISTU ER Ø20 STÁL.
- 19. LOFTHITANEMI STAÐSETTUR Í HERBERGI

KERFISLÝSING:

HITAKERFI ER UPPLÖNDUNARKERFI MEÐ D/ELU.

FRAMRÁSARHITI Á HITAKERFI STÝRIST AF HITASTÝRÐUM LOKA.

HITAMÆLAR ERU Á FRAM- OG BAKRÁS HITAKERFIS.

FRAMRÁSARLOKAR Á DEILIRÖRI GÖLFGEISLA STÝRAST AF LOFTHITANEMUM Í HERBERGJUM.

2 OFNAR ERU Í MILLILOFTI. ALLIR OFNAR ERU MED RA UR - UK 10 LOFTHITASTÝRÐUM RETURLOKA.

KALT OG HEITT NEYSLUVATN ER NOTAD BEINT FRÁ VEITUM.

SAMANLÖGD LENGÐ GÖLFGEISLARÖRA ER 529 m.

HITAMÆLIR KOMI Á BAKRÁS HVERRAR SLAUFU. STJÖRNLOKI FYRIR HVERJA SLAUFU STÝRIST AF HITANEMA Í HERBERGI. HITANEMI STAÐSETJIST Á INNVEGG SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA (1.5m - 1.8m FRÁ GÖLFI).

Varmapörf				
Nr.	Herbergi	Hitaþörf W	Rennsli dt 5°C l/s	Þrýstitali í slöngu Bar
1	Eldhús	1.390	0,066	0,44
2	Stofa	990	0,047	
3	Anddyri	1.140	0,054	
4	Svefnherbergi	730	0,035	
5	Svefnherbergi	620	0,029	
6	Þvottahús	810	0,039	
7	Baðherbergi	900	0,043	
11	Milliloft	1.610		
Samtals:		8.190	0,31	

BR	DAGS	BREYTING
HJARDARIHOLT 11 800 SELFOSSI Sími: 783 4180 Netfang: kjartangardars@gmail.com		
TEIKNIVANGUR		Febrúar 2013
Árhraunsvetur 17, Skeiða- og Gnúpverjahr.		
Kerfismynd vatnslagna Skýringar		
HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG
KG	KG	01.11.2017
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	VERKNÚMÉR
Árhraunsvetur 17	130555-7649	2017-27
Grunnur dwg		TEIKNING NÚMÉR
		331