

Borgarbraut 1, 801 Grímsnes og Grafningshreppur

- Afstöðumynd
- Lágspenna
- Smáspenna
- Einlínnumynd

Almennar skýringar

Öll mál eru í millimetrum

Lagnir eru huldar 16mm plastpípur í timburvegg.

Gildleiki tuga skal vera 3x1,5q.

Hæð tengla og rofa í þvottahúsi, bilageymslu baði og eldhúsi skal vera 1100mm frá fullfrágengnu gólfi.

Hæð tengla skal vera 200mm og rofa 1100mm.

Tenglar teiknaðir við rofa skulu vera í sömu hæð og rofinn.

Mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós.

Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A nema annað sé tekið fram.

Staðsetningu tengla, rofa og veggdósa í eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergjum skal endurskoða í samræmi við endanegar innréttingarteikningar.

Allar mælingar skulu gerðar af samþykktum byggingarteikningum

Sjá nánari útskýringu á sökkulskauti í tæknilegum tengiskilmálum.

Lág- og smáspennutákn

- Tengill og rofi í hæð 1100mm
- Almenn rafloagn
- Tengill
- Lofljós, (kveiking a)
- Veggjós
- Veggdós
- Tengidós í lofti
- Veggdós
- Einfaldur Rofi
- Samrofi
- Krossrofi
- Rofi með dimmer
- Dimmer
- Þrýstirofi
- Hreyfiskynjari
- Jarðbinding
- Fjöldi tengla eða rofa
- Fjarskiptatengill
- Númer á grein
- +160 Hæð á viðkomandi hlut
- Innfellt halógenljós
- Innfellt halógenljós með spennu
- Lagnir upp
- Lagnir niður



Blaðstærð - A2

Teiknað af	Yfirfarið af
Bjarki Gylfason	Bjarki Gylfason
00354 865 23 09	00354 865 23 09
raunafi@raunafi.is	raunafi@raunafi.is
kt. 140888 - 2309	kt. 140888 - 2309

Bjarki Gylfason *Bjarki Gylfason*

Aðalhönnuður *4/19 Sam. M.S.*

Verkhúti Borgarbraut 1 *3839-19*
801 Grímsnes og Grafningshreppur
Raflagnir

Forsíða

Verk. Nr.	18.10	Bls.	1/8
Dags.	27.9.2018	A	
Mkv.	Enginn		

Raunafi ehf