



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útbrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:  
PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm.  
Ómálsettar pípur eru Ø15mm.  
Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar  
EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar  
VS: Vatnssalerni SB: Steypibað  
UPV: Uppþvottavél

Kalt vatn : \_\_\_\_\_  
Heitt vatn: \_\_\_\_\_

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Snæfoksstaðir Lóð nr. 26		Teikn nr:	
Grímsnes og Grafningshreppi		530-01	
Lagnir		3799	Frumstærð:
Neysluvatnslagnir			A2
Dags:	12. júlí 2006	Mkv:	1:50
Hann:	PH		
Samþ:	020162-3099	V.nr06 084	Teikn: PH

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
800 SELFÓSSI  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS