



201

GÖLFHITALATAFLA

SLAUFNA NR	HITAPÖRF W	RÝMI	LENGD M	WÖTT W	GÖLFLEFNI
1 01	2453	Kjallari 1 01	178	2848	Flísar
1 02	3301	Kjallari 1 02	189	3024	Flísar
1 03	2705	Kjallari 1 03	142	2272	Flísar
1 04	2831	Kjallari 1 04	174	2784	Flísar
1 05	882	Gufubað	44	704	Flísar
201	1258	Herbergi 201	88	1408	Flísar
202	1067	Herbergi 202	68	1088	Flísar
203	966	Bað 203	56	896	Flísar
204	2058	Stofa 204	120	1920	Flísar
205	924	Stofa 205	97	1552	Flísar
206	1319	Eldhús 206	88	1408	Flísar
207	580	Forstofa 207	53	848	Flísar
208	1394	Borðstofa 208	81	1296	Flísar
209	722	Herbergi 209	36	576	Flísar
210	806	Herbergi 210	46	736	Flísar
23293			1460	23360	

GÖLFHITALAGNIR

Gölfhitalagnir á jarðhæð eru 16 mm plaströr með súrefniskápu.

Bílmílli lagnar er 150 mm. Framrás skalvera við útveggi og má framrásarhiti vera mest 55C. og mesti gölfhiti 29C.

Gölfhitalagnir í kjallara eru 20 mm plaströr með súrefniskápu.

Lagnaefni skalvera af vottaðri og viðurkenndi gerð og í samræmi við IST-67 og gildandi reglugerðir.

Niðurlög, frágangur og þrýstiprófun lagna skalvera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda.

Tengigrind og afrennsli hitaveitu skalvera skv. fyrirmælum Orkuveitunnar.

V-FHG VERKFRÆÐISTOFA F.H.G. EHF

V-FHG, ENGINEERING CONSULTANT F.H.G. LTD.
 BAUGHUSUM 49
 112 REYKJAVÍK
 ISLAND
 TEL. + 354 - 551 3499
 FAX. + 354 - 551 3479
 E-MAIL: v.fhg@vfhg.is

Gölfitalagnir Kjallara	4259	TEIKN. NR. DRAW. NO.	L.06.a
		KVÆÐI. SCALE.	1 : 50
		DAGS. DATE.	26.02.2018
		TEIKN. ENGINEERS.	FHG : 041258-7569
		SMBYKKT-ACCEPT.	<i>F. Steinhilmarsson</i>

VERKKAUPI - CUSTOMER
 Klausturhólar 12
 Grímsnes- & Grafingshreppi