



**NEYSLUVATNSLAGNIR - TÁKN**

- LEIÐSLA FYRIR KALT NEYSLUVATN
- LEIÐSLA FYRIR HEITT NEYSLUVATN
- RENNIOKI/KÚLULOVI

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBÆÐ
- EV ELDHÚSVASKUR
- SV SKOLVASKUR
- UP UPPÞVOTTAVÉL
- PV ÞVOTTAVÉL

- H: 0,50 MERKIR HÆÐ Á MIÐJAN TENGISTÚT FRÁ STEYPTRI PLÖTU Í m (0,5 m FRÁ GÓLFPLÖTU)
- Ø20x2,25 STENDUR FYRIR LÖGN SEM ER 20 mm AÐ UTANMÁLI (DN20) OG 2,25 mm VEGGÞYKKT

**NEYSLUVATNSLAGNIR - EFNI OG VINNA:**

NEYSLUVATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT VATN ERU ÚR KROSSBUNDNU POLYETHYLEN SKV. EN 15875-2, MEÐ SÚREFNISVÖRN ÚR ÁLI (ÁLPEX). RÖR SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 0,7 MPa VINNUPRÝSTING Í 50 ÁR. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM.

LAGNIR MILLI HÚSA ERU AÐ AUKI FOREINANGRAÐAR MEÐ EINANGRUNARÞYKKT AÐ LÁGMARKI 25mm OG YTRA VARNARLAGI. LAGNIR SKAL LEGGJA Í FÓÐURRÖRUM ÚR PE (POLYETHYLEN) EDA SAMBÆRILEGU EFNI SEM HÆFIR VIÐKOMANDI LÖGN TIL ÍDRÁTTAR. LAGNADÝPI Í JARÐVEGI SKAL VERA 1,2 - 1,4 m (FROSTFRÍTT).

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTRA LEIÐSNA SKAL VERA SAMKVÆMT FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA RÖRANNA EN ÞÓ MEST MEÐ 2 m MILLIBILI OG SAMKVÆMT IST-67. FYLGJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA UM UPPSETNINGU OG TENGINGAR.

ALLAR HEITAR NEYSLUVATNSLAGNIR Í LÉTTUM VEGGJUM SKAL EINANGRA MEÐ VIÐURKENNDUM HÆTTI. ÞYKKT EINANGRUNAR SKAL VERA SEM HÉR SEGIR:

25 - 50 mm (1" - 2") RÖR: 20 - 25 mm

KALDAR NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ STEINULLARHÓLKUM. EINANGRUNIN SKAL ÆTLUÐ FYRIR KALDAVATNS LAGNIR OG VERA MEÐ LOKUÐU RAKAVARNARLAGI.

ÓNEFNAR TENGILEIÐSLUR AÐ TÆKJUM ERU 16x2,2 ÁLPEX OG SKULU ÞÆR ÓEINANGRAÐAR.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST SAMKVÆMT TILMÆLUM FRAMLEIÐANDA ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

BLÖNDUNARTÆKI SKULU AF VIÐURKENNDRI GERÐ. TRYGGT SKAL AÐ HITASTIG Á AFTÖPPUNARSTAÐ FARI EKKI YFIR 60°C.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ALLT EFNI SKAL HAVA LAGNAEFNISVOTTUN FRÁ MANNVIRKJASTOFNUN EDA JAFNGILDUM AÐILA.



**TILVÍSANIR:**

- SKYLA STEYPTA PLÖTU OG SÖKKUL Á TEIKNINGUM B-01 & B-02.
- SKYLA STAÐSETNINGU HREINLÆTISTÆKJA Á UPPDRÁTTUM ARKITEKTA.
- FRÁRENNISLAGNIR ERU SÝNDAR Á TEIKNINGUM V-01 & V-02.
- GÓLFHITA- OG AÐRAR HITALAGNIR ERU SÝNDAR Á TEIKNINGU V-04.

ÚTGÁFUFERILL					
ÚTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAD	YFIRF.	SAMP.
A	16.05.2018	ÚTGEFIÐ	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ
DAGS. UNDIRSKRIFTAR		F.H. MANNVITS			
16.05.2018		<i>Þórunn Þórunnsson</i>			
DAGS. UNDIRSKRIFTAR		NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR / HÖNNUNARSTJÓRA			
27/5 2018		<i>[Signature]</i>			
HÖNNUÐUR					
		<b>MANNVIT</b>			
Urðarhvarfi 6 203 Kópavogi Sími: 422 3000 Fax: 422 3001 www.mannvit.is mannvit@mannvit.is Kt: 430572-0169					
© ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.					
HEITI VERKS					
<b>HRAUNTRÖÐ 16</b>					
<b>FRÍSTUNDAHÚS</b>					
<b>GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPUR</b>					
HEITI TEIKNINGAR					
LAGNIR <b>4903</b>					
NEYSLUVATNSLAGNIR					
GRUNNMYND OG SKÝRINGAR					
VERKNÚMUR	7.001.256	MKV.	1:50	ST/ERÐ	A2
TEIKNINGANÚMUR	V-03				ÚTGÁFA
					A