



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útrún sökkla nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm, 18mm að sturtum og baði.
 Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfrítt rör lagt í vegg

HL: Handlaug SV : Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalerni ST: Sturta
 ÞV: Þvottavél ÚK: Útikrani

Kalt vatn : _____
 Heitt vatn: _____

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

| | |
|--|---------------------|
| VERKHEITI: Efsti-Dalur 2, aðstöðuhús 801 Bláskógabyggð | TEKNI-NÚMÉR: 530 |
|--|---------------------|

| | |
|---|---------------|
| VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull Neysluvatnslagnir | UTGÁFA: A1 |
|---|---------------|

| | | |
|---|---|-------------------|
| Hönnuður: Björgvin Viglúndsson kt. 040546-2009 | Sambærir <i>Björgvin Viglúndsson</i> | BLADSTÆRÐ: A-2 |
|---|---|-------------------|

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------|
| Yfirfarið af hönnunarsjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 | Sambærir <i>Bent Larsen</i> | DAGS: 19.06.18 |
|--|--------------------------------|-------------------|

| | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 864-7699 bsverk@gmail.com | Sambærir <i>Bent Larsen</i> | VERKNR: 18-16 |
| | 5415-18 | MKV: 1:50 |