

Almennar skýringar

Búnaður á lagnastiga er merktur með ts

Búnaður í lenglarennu er merktur með tr

Búnaður ofan loftis er merktur með ol

Öll mál eru frá fullfráengnu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfráenginn vegg

Þar sem pipur eru lagðar hlöð við hlöð í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10mm bil á milli röra þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli

Til snertispennumarnar skal nota núllun og lekastraumróförm

Málmhúla lagna, tækja, lampna og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega

Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A

Jarðbinda skal pipukerfi fyrir heita- og kaldvatnslögn

Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu

Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum

Allar smáspennulagnir eru e20mm plastpipur

Smáspennulagnir innan hvírrar íbúðar liggja í smáspennuskáp þess íbúðar

Nema annað sé tekið fram

Teikniflokkar

- 0- Almenn
- 1 Forsíða
- 2 Skýringar
- 3 Aftstöðumynd, sökkulskaut og inn tök

1- Lagnaleiðir

- 1 Lagnir
- 2 Lagnaleiðir
- 3 Uppsteypa

2- Lágspenna

- 1 Eirliumyndir
- 2 Lágspenna
- 3 Lágspenna lampar
- 4 Lágspenna og smáspenna
- 5 Lofttræstikerfi
- 6 Sundlaugarkerfi

9 Kerfismyndir

3- Smáspenna

- 1 Fjarskiptakerfi
- 2 Brunakerfi
- 3 Aðgang- og öryggiskerfi
- 4 Myndavélakerfi
- 5 Hljóð- og myndkerfi
- 6 Sundlaugarkerfi
- 7 Ljósastýrikerfi

4- Sérmyndir

- 1 Lampaplan
- 2 Snúð og deili
- 3 Ásýndir
- 4 Þrívíddarmyndir

Lagnaleiðir

- Tenglaformaða
- Lagnastigi
- Lagnastigi í gólfi
- Brunaklifa

Lágspenna

- Rafmagnstafta
- Lögn upp
- Lögn niður
- Lagnir milli hæða
- Pipur e16mm / strengur
- Pipur e16mm í gólfi / strengur í gólfi
- Lausataug
- Sökkulskaut
- Jarðbinding
- Tengill hæð 200
- Tengill hæð 1100
- Rofi hæð 1100
- Rofi hæð 850
- Samrofi hæð 1100
- Krossrofi hæð 1100
- Þrýstirofi hæð 1100
- Þrýstidimmar hæð 1100
- Dimmar hæð 1100
- Tvöfaldur rofi í einni dós hæð 1100
- Hnappur hæð 1100
- Hreyfiskynjari hæð 1100
- Hreyfiskynjari í lofti
- Hitanemi hæð 1500
- Rafeindastraumfesta
- Kjarnaspennir
- Mótor
- Veggdós hæð 600
- Veggjós hæð 1850
- Tengidós
- Lampi
- Flúrtampi
- Innfelldur lampi
- Útljós
- Neyðarljós

Smáspenna

- Smáspennuskápur
- Lögn upp
- Lögn niður
- Lagnir milli hæða
- Pipur e20mm / strengur
- Pipur í gólfi e20mm / strengur í gólfi
- Veggdós hæð 1500
- Einfaldur töl utengill hæð 200
- Tvöfaldur töl utengill hæð 200
- Sími hæð 200
- Loftnet hæð 200
- Hátalar hæð 200
- Núlltengill hæð 200
- Hnappur hæð 1100
- Dyrabjalla hæð 2300
- Dyrasímastölv hæð 1500
- Dyrasímatöl hæð 1500
- Hitanemi hæð 1500

Útg.	Dags.	Skýring	Br.	Sp.
VERKHÖNNUN VERKFRÆÐIRÁÐGJÖF <small>ÞÓRLINNARTÚNI 2, 105 REYKJAVÍK Sími: 570-5800, fti: 6501 07-1280 WWW.VERKHONNUN.IS, VERKHONNUN@VERKHONNUN.IS</small>				
Magnús B. Þórðarson kt: 030879-4149				
Samþykkt f. Verkhönnun ehf. <i>Magnús</i>				
Undirtekt samráðingehönnuðar:				
Verkaupi				
MIDHEIDARVEGUR 8E				
RAFLAGNIR				
ALMENNAR SKÝRINGAR <i>5448-18</i>				
Skra: X:\2015-01\034\teikni\03_rafmíðheidarvegur8_central.rvt				
grefar@verkhonnun.is	HMH	MBP	29.06.2015	A1
grefar	Tekni	15.06	Opning	Málhæð
2015-01-034			02.00.01	A
Verður		Tekni		Upp