



Skýringar


- REI 60 Dæmigerð brunamerking fyrir burðarveg
- EI2 30 CSm EI2-30-CSm hurðarmerking
- GN Gólfniðurfall
- LR Loftræsing
- ⊙ Slökkvitæki
- Ⓡ Reykskynjar
- ➔ RL Rýmingaleið
- ➔ BO Björgunarop
- ▼ Kóti á sniði
- ⊕ Kóti á grunnmynd




Norðurgafi
1 : 100




Vesturhlíð
1 : 100




Austurhlíð
1 : 100



Suðurgafi
1 : 100



Grunnflötur 89.9 m²



Snið A-A
1 : 100

Landnúmer: 225632 Staðgreinir: 8720-3-52000060 Minni-Mástunga 7 Skrásetjari: Guðlaugur I. Maríasson Dagsetning: 27. október 2017

TAFLA 1 ORKURAMMI

Byggingarluti	Lýsing	Flatarmál A (m ²)	U W/(m ² K)	U-A W/K
Þak	Vegjð meðaltal	98,3	0,20	20
Steyptir veggir	Ekki notað	0,0	0,40	0
Léttir veggir	145 mm timburgrind	104,4	0,30	31
Gólf	220 mm timburgólf	89,9	0,30	27
Gluggar/Hurðir	Timburgluggar	13,9	2,00	28
Orkurammi Σ U-A				106

TAFLA 2 RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU

Byggingarluti	Lýsing	Flatarmál A (m ²)	U W/(m ² K)	U-A W/K	Einangrunarb. mm
Þak	Vegjð meðaltal	98,3	0,15	15	270
Steyptir veggir	Ekki notað	0,0	0,35	0	100
Léttir veggir	145 mm timburgrind	104,4	0,26	28	145
Gólf	220 mm timburgólf	89,9	0,20	8	200
Gluggar		9,5	1,70	16	
Hurðir		4,4	1,70	7	
Rauntap Σ U-A				74	

TAFLA 3 TAP GEGNUM KULDABRYR

Kuldabryr	Lengd L	ψ(W/mK)	ψ-L (W/K)
Löðréttar kuldabryr við úthorn	0,0	0,04	0,00
Láréttar kuldabryr við plötuskil	0,0	0,83	0,00
Löðréttar kuldabryr við útvegg/innvegg	0,0	0,83	0,00
Kuldabryr við svalir	0,0	0,83	0,00
Kuldabryr útistigi-útveggur	0,0	0,60	0,00
Kuldabryr við glugga	0,0	0,04	0,00
Kuldabryr við hurðir	0,0	0,04	0,00
Sökkull undir útvegg	0,0	0,00	0,00
Sökkull undir innvegg	0,0	0,46	0,00
Aðrar	0,0	0,00	0,00
Kuldabryr Σ ψ-L			0,0

ORKURAMMI (Tafla 1)	106	Krafa
RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU (Tafla 2)	74	
TAP GEGNUM KULDABRYR (Tafla 3)	0	
Tafla 2+3	74	Raun
Er Krafa/Raun > 1,0 ?	1,43	Í lagi

Grein 13.2.4	Leidnitap á fermetra gólfs pr. °C	0,82	W/m ² °C	U-gildi gluggaglerja	1,60
Grein 13.3.2 <td>Útveggir, vegjð meðaltal</td> <td>0,43</td> <td>Í lagi</td> <td>Opnanlegt fag</td> <td>1,60</td>	Útveggir, vegjð meðaltal	0,43	Í lagi	Opnanlegt fag	1,60

Minni-Mástunga 7, Skeiða- og Gnúpverjahrepp - Mhl 01
 Íbúðarhús úr timbri - Landnr.: 225632
 Grunnmynd, snið, útlit og orkurammi **5569-18**

Teiknesgjafi	Staðgreinir	Landnr.	Mhl	Verknr.		
Adaluppdráttur	8720-3-52000060	225632	01	IB-17-30		
Frannað	MHÓI	Teiknað	GIMMHÓI	Teikn.nr.	1.02	
Kvarð	1:100	A2	Dagsetning	27. október 2017	Breyting	Utgáa A
MarkSTOFA ehf.		Magnús H. Ólafsson arkitekt FAÍ		Undirritun		
Merkið 18. 300 Akranes - t: 4314210 8932002		150550-4759 mark@shofa.is				