


ÖLL MÁL MÍÐAST VIÐ ÚTBRÓN STEYPTS SÖKKULS
ATH! HITASTIG HEITS NEYSLUVATNS
 MÆLT MEÐ AD HITASTIG HEITS NEYSLUVATNS
 SÉ EKKI HÆRRI EN 60°C AD ÁTTOPPUNARSTÁÐ
 OG SIDAN VERÐI NOTUÐ HITASTYRÐ BLÖNDUNARTÆKI
 TIL AD VARNA BRUNASLYSUM.

ATHUGIÐ!
SETJA ÞARF 50MM STEINULLAREINANGRUN
UTAN UM PÍPUR VIÐ ÚTVEGG.



- NEYSLUVATNSLAGNIR:**
- ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í MM.
 LAGNIR ERU Í RÖR Í RÖR KERFI.
 IÐRÁTTARÖR ERU ÖR HD, EN IÐREGIN RÖR PE-X,
 PB Eða ALPEX.
 ALMENNT ERU HEITA(RAUD RÖR)- OG
 KALDAVATNSLAGNIR(BLÁ RÖR) 16x2.0 RÖR
 MEÐ 25/20 HD. HEITAVATNSLAGNIR STEYPAST Í
 PLOTTU, EN KALDAVATNSLAGNIR LIGGJA UNDIR
 EINANGRUN PLOTUNNAR.
- MÆLT ER MEÐ AD LAGNIR Í BAÐ OG STURTU
 SEU (16-20)x2.0 TIL 20x2.0 Í 35/30 HD. SJÁ TEKNI.
- NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA MEÐ KÖLDU VATNI
 SAMKVÆMT MEÐ FYLGJANDI ÞRÓFUNARBLAÐI. ÞRÓFUNAR-
 ÞRÝSTINGUR SKAL VERA [1,5 x HÁMARKSPRÝSTINGUR VEITU]
 ÞÓ EKKI MINNI EN 6 BAR.
- SKAMMSTAFANIR:**
- HL HANDLAUG
 - VS VATNSSALERNI
 - SB STEYPIBÁÐ
 - BK BÁDKAR
 - EV ELDHÓSVASKUR
 - UV UPPHOTTAVÉL
 - SV ÞVOTTAVÉL
 - SKV SKÓLVASKUR
 - HR HREINSISTÖTUR MEÐ LOKI
 - PSV PVAGSKÁL Á VEGG
 - LP LOFTPÓÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)
 - BR BRUNASLANGA
 - OS GÆÐSLANGA
- LÍNUGERÐIR:**
- KALT NEYSLUVATN
 - - - HEITT NEYSLUVATN



ÚTGÁFUFERLI			
ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFED DAGS.	ÚTGEFED AF	ÞEFINGAR
U1	28.06.18	LL	TIL ÚTGÁFU

TORUS
 VERKFRÆÐISTOFA

LEIFUR ORN LEIFSSON
 BYGGINGARTÆKNIRÆÐINGUR
 KT: 150982-4139
 GRABHOLAR 8, 800 SELFOS
 TORLIS G. TORLIS S. S. 695-9289

BORGARBRAUT 20 GRÍMSNES & GRAFNINGI

LAGNIR **5767-18** MKV: 1:50
 NEYSLUVATNSLAGNIR KJALLARI OG EFRÍ HÆÐ MKV: 1:50
 SNÍÐ OG SKÝRINGAR MKV: 1:20

HANNAÐ: LEIFUR ORN LEIFSSON TEKNAÐ: LEIFUR ORN LEIFSSON
 VEIÐINGUR: 18-005 SKEMMANAFN: 18-005-120

DAGSETNING: 28.06.2018 SAMBYRKT: *Leifur Leifsson* TEIÐINGUR NÚMÉR: 530

150982-4139