Almennar skýringar

1. Pípur í lágspennulögn skulu vera innfelldar 16mm plastpípur.
2. Pípur í smáspennulögn skulu vera innfelldar 20mm plastpípur.
3. Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A
4. Rofar skulu vera 110 cm frá fullfrágengnu gólfi.
5. Tenglar skulu vera 20 cm frá fullfrágengnu gólfi.
6. Mál eru frá fullfrágengnu gólfi eða óeinangruðum vegg í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós.

Nema annars sé getið.

- Pípa / strengur
- Gömul pípa / strengur
- Pípa í jörð eða grunni
- Utanáliggjandi pípa
- Pípa að rafmagnstöflu
- Pípa endi í plötustút eða slétt við vegg
- EIB Flatstrengur

Nema annars sé getið.

- Jarðbundinn tengill
- Kló
- Rofi
- Samrofi
- Krossrofi
- Togrofi
- Ljósdeyfir
- Þrýstihnappur
- Þrýstihnappur með ljósdeyfi
- Ljós
- Veggljós
- Pípa eða strengur upp milli hæða
- Pípa eða strengur niður milli hæða
- Pípa eða strengur milli hæða
- Jarðbinding
- Loftdós
- Tengidós
- Rafmagnstafla
- °C Vegghitanemi gólfhitakerfis
- Dyrasími
- Sólúr

Brunaviðvörunarkerfi

- R J Reykskynjari jóniskur
- R O Reykskynjari optiskur
- H Hitaskynjari
- L Logaskynjari
- Skynjari við bita
- Reykskynjari hulinn
- Aðkoma að huldum skynjara
- Handboði H150 nema annars sé getið
- Hurðarsegull
- Gaumljós
- E Endi á rás
- Boðsendir
- E Skammhlaupseinangrari
- Gaumljós og suðari
- Stjórnstöð
- Varaaflgjafi
- H L Hitaskynjari m. ljósi
- H S Hitaskynjari m. sírenu
- R O/L Reykskynjari m. ljósi / optiskur
- R O/S Reykskynjari m. sírenu / optiskur
- I/O I/O eining

Hljóðgjafar

- Horn
- Sírena
- Bjalla
- Suðari

Öryggiskerfi

- Stjórnstöð
- Varaaflgjafi
- Lyklaborð
- Hreyfiskynjari 90°
- Hreyfiskynjari 180°
- Hreyfiskynjari 360°
- Kortalesari H130 nema annars sé getið
- Kortalesari með talnaborði H130 nema annars sé getið
- Rafopnuð skrá
- V Vatnsskynjari
- F Fiktskynjari í sprinkler
- Hurðanemi
- Hurðastýring

Lampar og tæki

- Neyðarlampi sjálfvaktandi
- Neyðarlampi sjálfvaktandi á vegg
- Neyðarlampi miðlægur
- Neyðarlampi m. úrhleðslu
- L1 Lampi merktur L1 Sjá verklýsingu
- M Rafmótor
- Vatnsdæla
- Loftdæla

Fjarskiptakerfi

- Tengiskápur
- Fjarskiptatengill
- Myndavél
- Hátalari
- Magnari
- Loftnet
- Dyrasími

Stigar og rennur

- Strengstigi
- Netbakki
- Tenglarenna
- Strengrenna
- B 500 / K 1.9 — 300 / 200 Skipting — Merkingar stiga og bakka
- Breidd
- Hæðarkóti

Merkingar

- Hulin 16mm pípa
- Utanáliggjandi 16mm pípa
- Utanáliggjandi strengur
- 2 Fjöldi viðkomandi hluta
- ir Búnaður í rennu
- ig Í gólftenglakassa
- ás Lögn á stiga
- ul Raflögn utanáliggjandi
- 3f Þriggja fasa lögn / búnaður
- a Kveiking a
- h110 Hæð búnaðar
- 1 Númer skýringar viðkomandi blaðs
- 1 Númer skýringar almennt
- +T1-W131 — Tafla nr.1 / Strengur nr. 131
- +TF11-WF145 — Fjarskiptaskápur nr.1 / Fjarskiptastrengur nr. 145
- +TF11-F145 — Fjarskiptaskápur nr.1 / Fjarskiptatengill nr. 145
- -W101 Strengur í lágspennukerfi
- -WF101 Strengur í smáspennukerfi
- -WB101 Strengur í brunaviðvörunarkerfi
- -WL101 Strengur í loftnetskerfi
- -WI101 Strengur í innbrotakerfi
- -WM101 Strengur í myndavélakerfi
- -WS101 Strengur í stýrikerfi
- -WA101 Strengur í aðgangskortakerfi
- -WP101 Strengur í Profibus kerfi
- -WE101 Strengur í EIB kerfi

EIB kerfi

- Spennugjafi m. einangrara
- Gagnatengi
- Línutengi
- Snertuinngangur, fjórfaldur
- Rofaliði, x=fj snerta
- Ljósdeyfiliði
- Klukka 2 og 4 rása
- Upplýsingaskjár H150
- Hreyfiskynjari H125
- Birtuskynjari
- Gardínuliði, x=fj. snerta
- Þrýstisamskiptaeining, x=fj. snerta H125
- Þrýstisamskiptaeining, m. hitastilli H125
- Mótorloki
- Hitastillir
- Fingrafaraskanni

AA Snið í sökkulvegg
Sýnd eru tvö neðstu styrktarjárn í steypumóti ofan á neðstu mótavírunum



Grunnmynd sökkulskauta
Dæmigerð mynd um frágang sökkulskauta

BB Snið í sökkulvegg



Lágspennulögn að 12V ljósum.
Dæmigerð mynd um lagnateikningu að lágspenntum ljósum



Dæmigerður frágangur dósa við dyr



Frágangur á kortalesara við dyr

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
14 SEP 2018
F.L. Byggingarfulltrúi

Áritun hönnuðar:
NAFN: Jóel Heiðar Ársælsson KT. 040867-3259

Áritun hönnunarstjóra:
NAFN: Jón Davíð Ásgeirsson KT. 250280-5729

LYKILMYND

BREYTT:	DAGS:	LÝSING:	TEIKNAÐ, STAÐF.

Guðmundur Jóhannesson
Gréta Sigurðardóttir

Kerhraun C, 77
Grímsnesi

Almennar skýringar

MKV. Án kvarða — Blaðstærð: A1

1:50 0 100 200 300 400
1:1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

HANNAÐ:	TEIKNAÐ:	YFIRFARIÐ:
JHÁ	abl	BJ

DAGSETNING: 16.05.2017 SAMÞYKKT:

RAFTÁKN
Glerárgötu 34
IS-600 Akureyri
Sími: 464-6400 Fax: 464-6411
raftakn@raftakn.is -www.raftakn.is

5880-18

VERKNÚMER:	TEIKNINGANÚMER:
FMR197673	0.00.01

BREYTING:

S:\Kerhraun C77 - FMR197673\Teikningar\Kerhraun C.dwg
29.6.2018 10:59:05

©Raftákn
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGA, AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA