



Deiliteikning frágang við gólf
 Mkv: 1:10

Grunnmynd
 Mkv: 1:50

SKÝRINGAR:

GÖLFHITAKERFI KOMI Í 70mm ÍLÖGN MED EINANGRUN S.S TAKKAMOTTUR

EIL Á MILLI SLANGNA ER 100mm VID ÚTVEGG OG 150MM ANNARSSTAÐAR

SETJA SKAL HLÍFDARHÖLKA/- RÖR FYRIR 16mm SLÖNGUR TIL VARNAR PÍPURUM SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

HLÍFDARHÖLKA EDA RÖR SKAL SETJA ÞAR SEM PÍPUR FARA Í GEGNUM VEGGI, GÖLF, PENNSLUSKIL Í PLÖTUM, ÞEGAR ÞÆR TENGJAST KISTUM OG Á FRAMRÁSARLAGNIR AÐ MOTTUM.

DREIFIKISTA - 1 / GÖLFHITASLAUFUR 6

EKKI SKAL HLEYPA HEITU VATNI INNÁ LAGNIR FYRR EN ÍLÖGN ER ORÐIN ÞURR EDA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA LAGNA OG ÍLAGNAR.

KERFIÐ SKAL PRÓFA EFTIR LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA RÖRA. EF BER Á MILLI LEIÐBEININGA FRAMLEIÐANDA OG EFTIRFARANDI LÝSINGAR, SKAL FARA EFTIR LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA. KERFIÐ SKAL PRÓFA MED STIGPRÓFUN.

FORPRÓFUN SETJA SKAL 15 BAR ÞRÝSTING Á KERFIÐ. BÆTA SKAL ÞRÝSTING Á KERFIÐ Á NÆSTU 30 MÍN. Á 10 MÍNUTU FRESTI EFTIR ÞAÐ SKAL ÞRÝSTINGUR STANDA Í 30 MÍNUTUR OG MÁ EKKI ÞÁ FALLA MEIRA EN 0,6BÖR.

AÐALPRÓF SKAL FRAMKVÆMA STRAX EFTIR FORPRÓFUN. ÞRÝSTINGUR ER LÁTIN STANDA NÆSTU 2 TÍMANA OG MÁ ÞÁ EKKI FALLA MEIR EN 0,2 BÖR. SKRÁSETJA SKAL NIÐURSTÖÐURNAR.

LAGNING OG MEDFERÐ EFNISINS SKAL VERA Í SAMRÆMI VID ÁKVÆÐI BYGGINGAREGLUGERÐAR OG PEIRRA STAÐLA SEM HUN VÍSAR TIL, Þ.M.T. ÍST 67 OG DS-439

SLAUF NR.	Heiti herbergis	LENGD
NR. 1	Baðherbergi	23,4 m
NR. 2	Barnaherbergi	52,8 m
NR. 3	Barnaherbergi	62,9 m
NR. 4	Hjónaherbergi	116 m
NR. 5	Stofa	97,7 m
NR. 6	Eldhús og gangur	86,4 m

Samb.
 Eva Sigvaldad.

OMR
 VERKFRÆÐISTOFA

Snorrastaðir 1
 Bláskógabyggð

Lagnateikningar
 Gólfhitalagnir

Teikna.númer: Tölvisun á teikningu
 Samþykkt: Málfréttisráðgjafi

Höfundur: OPM
 Dags: 21.08.2018

Teiknað: GG
 Málfréttisráðgjafi: GG
 Teikna.númer: L-103

Málfréttisráðgjafi: Ólafur Magnússon
 Sími: 040 563 5559

635-13