



Grunnmynd
Mkv: 1:50

Skyringar:
Heitt neysluvatn
Kalt neysluvatn
GK - Gólfkötí
EV - Eldhúsvaskur
SV - Skolvaskur
Ud - Uppvottavél
PV - Þvottavél
HL - Handlaug
SB - Sturtubotn
VS - Vatnssalerni
HIP - Heitur pottur

Lagnir fyrir heitt og kalt neysluvatn skulu vera ái-pex pipur með pressutengjum. Pipurnar skulu vera vottðar fyrir kalt og heitt neysluvatn og æftlaðan 50 ára endingartíma við notkunarhita 70°C og leyfilegan notkunarþrysting 10 bar. Pipurnar skulu gerðar fyrir 95°C skammtmanotkun.

Tengi skulu vera úr nikkelhljóðuðu afsímkunarþólinu íða ryðriu stáli og þéttigar úr EPDM gumi miða hitaveituvinnu. Tengi skulu vera frá sama framleiðanda og lagningu. Æskillegt er að það sjáist greinilega á tengistykjunum þegar búlo er að pressa þau.

Hámarkshitastig neysluvatns er stilt að 65°C. Á öllum töppunarstöðum eru hitastýrð blöndunartæki.

Nota skal lógn úr PEH plasti fyrir heitapott og leggja skal í dráttarör að

Lagnir skal einangra með 20mm hölkum, sem verða lagðar inni vegg. Einangrunarhólkar eru úr rakavarinni glerull eða steinul með áfóstu rakavarmarlagi úr bráðsyrkri álbynnu með yfirlöppun langs eftir einangrunarhólk. Beygjur og tengistykki skal einangra með tilsnönnum einingum sem hæfa. Lima skal yfirlöppun og álborða yfir samskeyti og enda.

Jamp.
Eva Sigvaldardóttir

OMR			Snorristaðir 1
VERKFRAÐISTOFNA			Bláskógabyggð
			Lagnateikningar
			Neysluvatnslagsnir
Teikn.nr	Tilvísun á teiknuma	Bf	dags
Samþykkt	<i>Oli Pálf Magnússon</i>		Teiknað:
OMR		Hönnun: ÖPM	
Opn		Dags.	GG
Opn		Mælikvarði:	Teikn.nr.
		21.08.2018	L-102
		Kt. 040563-5559	