





26. sep. 2018

MÓTTEKID




SAMTENGING STEYPUSTEINA
SETJA SKAL TVÖ VÍRLÁSA
Á HVER SAMSKEYTI

TENGJA SKAL SAMAN TVÖ NEÐSTU JÁRNIN Í SÖKKULVEGGJUM
ALLAN ÚTHRINGINN OG AÐ UPPTAKI Í TENGIBOX.
Í RAÐHÚS, PARHÚS OG HIÐSTÆÐ HÚS ER LEYFILEGT AÐ TENGJA
SAMEIGINLEGAN ÚTHRING EN TENGIBOX OG TENGING VERÐI
VIÐ HVERJA HEIMTAUG.
HEIMILT ER AÐ SJÓÐA TENGINGAR SÖKKULSKAUTS AÐ ÞVÍ TILSKILDU
AÐ STÁLID SÉ SUÐUHÆFT OG SUÐUMAÐUR HAFI RÉTTINDI TIL SUÐU.




SNIÐ A-A Í SÖKKULVEGG

SÝND ERU 2 NEÐSTU STEYPUSTRJARJÁRN
Í STEYPUMÓTI OFAN Á NEÐSTU MÓTAVÍRUM



10q
KOPARVÍR Í PÍPU TENGIST
EFTIR ATVIKUM Á
PE- EÐA PEN-SKINNU Í TÖFLU

TENGIBOX FYRIR SÖKKULSKAUT
SKAL ÁVALLT VERA SÝNILEGT OG
AÐGENGILEGT. STAÐSETT VIÐ
VATNSINNTÖK EÐA UNDIR TÖFLU



EF TENGÐAR ERU FLEIRI TAUGAR Í BOXIÐ SKAL
NOTA SAFNSKINNU ÞANNIG AÐ AUÐVELT SÉ
AÐ LOSA HVERJA TAUG TIL MÆLINGA

TRYGGJA SKAL RÉTTA NOTKUN
ÞESSARA JÁRNA MEÐ ÖRUGGRI
MERKINGU

SNIÐ Í TÖFLUVEGG

6027-18

Breytingar		dags.
Nr.	Skýring.	

BJARG
Einar Jón Pálsson kt. 141067-3119
Tæknifræðingur
Klapparbraut 11, 250 Gardi
Sími: 422-7505 898-8505
Netfang: bjarg.ehf@gmail.com

Verkhlutur: Sökkulskaut			
Staður: GUDMUNDARBRAUT 3 SUMARHÚS, TORFASTÖÐUM BLÁSKÓGABYGGÐ			
Hannað: EJP	Teiknað: EJP	Yfirfarið: EJP	Útgáfa: A
Dags: 12.9.2018	Skráarnafn: shus_gudm.braut_3	M.K.V.:	1/100
Samþykkt:	Kennitala: 141067-3119	Blað nr.:	3/5