



Inntak Lágspennu : 1x50PEH
 Inntak Smáspennu : 1x50PEH
 Heimtaugar skulu ná að
 lóðarmörkum og vera 700mm
 neðan jarðar

5x10q strengur á milli
 mælaskáps og aðaltöflu

BO: 600x1130

Hæð töflu er 1500 frá gólfi í
 miðja töflu.

Blaðstærð - A2

Hannað af	Yfirfarið af
Bjarki Gylfason	Halldór Jónsson
00354 865 23 09	8951533
raunafi@raunafi.is	dorlena@simnet.is
kt. 140888 - 2309	

Halldór Jónsson

Verkhuti Sæholt
 801 Selfoss
 Raflagnir

Snið

6648.18



Raunafi ehf

Verk Nr.	0013	Bls.	4/7
Dags.	1.12.2017		
Mkv.	Enginn		
		A	