



BYGGINGARLÝSING

ALMENN:
 HÚSIÐ ER Í BLÁSKÓGABYGGÐ IDA LÓÐ 2, LANDNÚMÉR 200300, STAÐGREINIR 8721-1-53500041, MATSHLUTI 01. ÞAÐ ER TIMBUREININGARHÚS REYST Á STAÐSTEYPTUM SÖKKLI. HÚSIÐ ER FRÍSTUNÐARHÚS MEÐ ÚTVEGGIR ERU KLÆDDIR SVART LITUÐU BÁRUJÁRNI.
 Á LÓÐ ERU 3 BILASTÆÐI ÁSAMT ROTÞRÓ. EKKI ER UM AÐ RÆÐA HÚS HANNAÐ Á GRUNDFELLI ALGILDRAR HÖNNUNAR. AÐ ÖÐRULEITI ER BYGGINGIN HÖNNUÐ SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ 112/2012

SÖKKLAR:
 SÖKKLAR ERU STAÐSTEYPTIR MEÐ JÁRNBENTRI STEINSTEYPUÍ EINANGRUNARMÓT. EINANGRUN ER 50MM PLASTEINAGRUN AÐ UTAN OG AÐ INNAN. BOTNPLATAN ER EINANGRUN MEÐ 100MM PLASTEINAGRUN, JARNABUNDIN OG STAÐSTEYPT. AÐ UTAN ERU SÖKKLAR MURADIR MEÐ MÚRKERFI. GÓLFEFNI ER PARKET EN FLÍSAR Á VOTRYMUM

ÚTVEGGIR:
 ÚTVEGGIR ERU EINANGRADIR MILLI STÓÐA OG LAUSHOLTA MEÐ STEINULL. AÐ UTAN ERU VEGGIR KLÆDDIR MEÐ SVART LITUÐU BÁRUJÁRNI UNDIR ÚTVEGGJAKLÆÐNINGU ER 20MM LOFTUNARGRIND OG VEGGIR KLÆDDIR MEÐ 12MM. OSB-KLÆÐNINGU SEM ER JAFNFRAMT VINDSTÍFING. AÐ INNANVERÐU ERU VEGGIR KLÆDDIR MEÐ 13MM HARÐGIPSPLÖTUM Á RAFMAGNSGRIND OG 0,2 MM RAKAVARNARLAGI.

ÞAK:
 ÞAK ER HEILKLÆTT MEÐ 18MM. OSB-KLÆÐNINGU Á SPERRUR. Á OSB-KLÆÐNINGU ER HEILKLÆTT MEÐ TJÖRUPAPPA. ÞAKJÁRN ER STALLAÐ ÞAKSTÁL, FEST MEÐ SJÁLFSKERANDI SKRUFUM MEÐ ÞÉTTISKINNU. ÞAK SKAL EINANGRA MEÐ 200MM STEINULL MILLI SPERRA. LOFTUN OFAN ÖNDUNARÞÚKS SKAL VERA A.M.K. 30MM OG 3 Ö40MM RÖR Í HVERT SPERRUBIL MEÐ SNJÓGILDRU. AÐ INNAN ER 0,2 MM RAKAVARNARLAG, RAFMAGNSGRIND OG KLÆTT MEÐ FURUPANIL.

MILLIVEGGIR:
 ALLIR MILLIVEGGIR ERU BYGGDIR UPP MEÐ TRÉGRIND KLÆDDIR MEÐ 13MM HARÐGIPSPLÖTUM OG EINANGRADIR MEÐ STEINULL SÖMU ÞYKKT OG VIÐKOMANDI VEGGUR.

MILLIGÓLF:
 MILLIGÓLF ER BYGGT UPP MEÐ 45X145MM BURÐARVIÐ C/C600MM. KLÆTT AÐ OFAN MEÐ 22MM OSBPLÖTUM, EINANGRAD MEÐ STEINULL OG KLÆTT UNDIR MEÐ FURUPANIL.

HURÐIR OG GLUGGAR:
 GRUGGAR OG HURÐIR ERU HVÍTIR AÐ LIT. BYGGDIR ÚR PVC PRÓFÍLUM. ÖLL OPANLEG FÖG ERU TOPPHEND MEÐ ÞJÓFA VÖRN. BJÖRGUNAROP ERU Í GLUGGUM Í SVEFNHERBERGJUM. ALLT GLER SKAL VERA K-GLER, MEÐ 12 MM. LOFTBILI. INNIHURÐIR ERU SPÓNLAGÐAR EIKARSPÓN

BRUNAVARNIR:
 VEGGJAKLÆÐNINGAR ERU Í FLOKKI 1 OG LOFTAKLÆÐNINGAR Í FLOKKI 2. BJÖRGUNAROP ERU A.M.K.60X110MM OG ERU ÞAU ÚT UM GLUGGA Í HERBERGJUM OG Á SVEFNLOFTI. REIKSKYNNARAR ERU Í HERBERGJUM, STOFU, HOLI OG SVEFNLOFTI, EN HITASKYNNARAR Í ELDHÚSI. SLÖKVITÆKI ER Á GANGNUM OG Í GEYMSLU.

LAGNIR:
 ÖLL INNTÖK OG DEILIKISTUR VERÐA Í GEYMSLU. HÚSIÐ VERÐUR HITAÐ UPP MEÐ GÓLFHITA SPÍRAL. NEYSLUVATNSLAGNIR VERÐA UNDIR GÓLFPLÖTU RÖR Í RÖR OG KOMA UPP Í VEGGI ÞAR SEM VIÐ Á. SETJA SKAL HITASTÝRÐ BLÖNDUNARTÆKI VIÐ TÖPPUNARSTAÐ SEM STILLAST ÞANNIG AÐ HITASTÍ Á NEYSLUVATNI VERÐI ALDREI MEIRA EN 65°C. NIÐURFÖLL ERU Í GEYMSLU OG INN Á SALERNI. VÉLRÆN LOFTRÆSTING VERÐUR Í ÖLLUM LOKUÐUM RÝMUM. STURTA Á BAÐI ER FORMUÐ NIÐUR Í GÓLFPLÖTU MEÐ GÓLFNIÐURFALLI.

RÓTÞRÓ:
 3600 LÍTRA ROTÞRÓ ER ÆTLUÐ FYRIR HÚSIÐ. HÚN VERÐUR STAÐSETT SUÐ-AUSTUR FRÁ HÚSI. SITURLÖGN FRÁ ROTÞRÓ VERÐUR Í SUÐ-AUSTUR ÚT FRÁ ROTÞRÓ. ALLUR FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ LEIÐBEININGAR FRÁ FRAMLEIÐANDA SVO OG "LEIÐBEININGAR UM ROTÞRÓ OG SITURLAGNIR" ÚTGEFIÐ AF UMHVERFISSTOFNUM.

LITAVAL:
 VEGGSTÁL, ÞAKSTÁL, FLASTNINGAR, RENNUR OG NIÐUR FÖLL ERU KOKSGRÁ ÞAKKANTAR, ÚTIHUTDIR OG GLUGGAR ERU HVÍTIR

STÆRÐIR:
 GRUNNFLÖTUR JARÐHÆÐ 114,6m², GRUNNFLÖTUR SVEFNLOF 65,7m², RÚMMÁL XXX.Xm³ LÖÐARSTÆRÐ 5000m²,

EINANGRUN:
 SÖKKLAR 50+50MM FRAUÐPLAST
 GÓLF 100MM FRAUÐPLAST
 ÚTVEGGUR 150MM STEINULL
 MILLIGÓLF 100mm STEINULL
 ÞAK 200MM STEINULL MEÐ VINDPAPPA
 LOFTUNARRÖR Ö40MM
 LOFTUNARBIL 30MM
 MILLIVEGGIR 100-150MM STEINULL

KÓLNUNARTÖLUR:
 HEITT GÓLF Á FYLINGU U - 0,28 W/m²°C
 TIMBUR ÚTVEGGIR U - 0,27 W/m²°C
 ÞAK U - 0,15 W/m²°C
 GLUGGAR U - 1,4 W/m²°C
 HURÐIR U - 1,5 W/m²°C
 BILSKÚRSHURÐ U - 0,75 W/m²°C

HEILDAR VARMATAP Á m² HÚSS 1,16 W/m²°C

SKÝRINGAR

- HSL SLÖKVITÆKI
- R REYKSKYNNJARI
- EVT ELDVARNAR TEPPI
- LR LOFTRÆSING
- GN GÓLF NIÐURFALL
- BO BJÖRGUNAROP
- BN ÞAK NIÐURFALL
- H ROTÞRÓ

TEIKNINGA SKRÁ

AFSTÖÐUMYND OG BYGGINGARLÝSING A62-1807-01
 GRUNNMYNDR, ÚTLIT OG SKURÐUR A62-1807-02
 SKRÁNINGARTAFLA A62-1807-FMR

AFSTÖÐUMYND

Teiknistofan



Hafnargötu 90, 230 Keflavík
 Haraldur Valbergsson B.F.I.
 Kennitala: 290162-5999
 Sími 421-4140, ÖRK@ORK.IS

FRÍSTUNÐARHÚS Í LANDI IDU 2, LÓÐ 200300

Verk. AFSTÖÐUMYND OG SKÝRINGAR

6852-18

Hann. HV.	Teikn. HV.	Mkv. 1:1000	Teikn.nr.
Samp. <i>[Signature]</i>	Dags. 16.05.2018	A62-1807-01	