



Skjalþýðing og byggingarfræðingur
Yfirfariró
 14. nóv. 2016
 Byggingarfráttir

SKYRNINGAR VÍÐ UPPIBYGGINGU ÚTVEGJALA OG ÞAKS:

Úrveggir húsnæna eru byggðir upp úr 50x150 mm timburstöðum með meira milliþili stóða m/m 600. Utan á úrveggi komi 9 mm rakaþoln krosssviður, með PAM-gíði = 12, sem neiglist með S31/50 m/150, krossvöðum nál niður yfir gólfhita og þilpi með því með að neigja samskiðsneiglingu. Engja samskiðsneiglingu.

Allir timbur í burðarveggjum og sperrum skal vera sýrdeikjaktað í K18 a m.k.

Þaksperrur eru byggðar upp úr 50x225 mm timburhlutum með meira milliþili m/m 600 mm.

er einangrun, kemur á milli þaksperra, stefnuhl. í þakvölli, með vindþoppa, þam-GI.DI <20, gæta þarf vel að því að 25 mm loftþili komi oðan við einangrun.

Oðan á sperrur kemur hekkþekking, 28x150 mm Þorklaðing, oðan á klæðingu kemur flöppþappi og þakflöt sem neigl er með þaksaum í aðra hvefja háðinu með 600 mm milliþili en við þakvöðun skal neigl í hvefja háðinu, sjá nánar í texta hér yfir neðan.

Fylgihlutir úr íslni eru heilgáttarsensarar:

S - líkvar venjulegan séttlan saum
 K - líkvar kambesaum.
 Neiglistaró arþ, líkvar þvermál á 1 1/2 hluta mm og lengd 0 í 1 mm.

Neigja skal þorklaðingunni í hvefja sperru með S7 1/2, samkvæmt 6. áðernum hluta, 1.5x1,5 m, 5 stk., meðfram úðernum hús, 1,5 m, 3 stk., inni á þaki, 2 stk.

Þakþoppa skerstur um 100 mm og þannig frá honum gengja að harn ríni eða ré skemmti áður en þakklæðing er lögð á.

Þakklæðingunni skal neigja samskiðsneiglingu áðernum hluta, 1.5x1,5 m, 21 stk. pr. m² meðfram úðernum hús, 1,5 m, 16 stk. pr. m², inni á þaki, 10 stk. pr. m².

Allur saumur og stúdur í þaki séu zinkhúðaður.

VINDSTIFNING:

Úrveggur er eftirlatur af með 9 mm varkstíðum krossvöðuplötum sem koma á húsið. Á úðernum skal lina þöfnunarsamt þekkingunni.

Neigling: K^{40/40}, m/m 150.
 Línung: Vinstrihluti lín, 1.d. Super B3.

SKYRNINGAR VÍÐ FRÁGANNG INNGEGJALA:

Ínnvegir eru byggðir upp úr 45x98 mm timburstöðum með meira milliþili stóða m/m 600.

Undirstykki á miðvegjunum skal strúða gólfhita og selja 1 stk. 90-umhla á stóðaranda með neiglingu sem er 4 stk. K^{40/40} í hvorn hluta.

Byggingarfræðingur
HÚSEY SELFOSS
 Tæknir- og verkfræðingursta.

Vinnustofa: Störu-Sandvík 4,
 801 Seltisass,
 Sími 482-1738 / 898-9199
 Netfang: husey@gninet.is

Ábyrg og
 reftinnar ©:
 Samuðla Smári Hreggvásson,
 byggingatæknifræðingur, M.T.F.I.
 Kl.: 200752-4659

Vafangeski:
 Kongsvegur 24 Úthlíð mhl. 07
 Bláskógabyggð

Verkhúfur:
 Sperruplan, sperrusnið
 og festingar

Mælikvæði:
 1:50 & 1:20 Tekniáskrá/Reiknað:
 ssh

Dagsetning:
 Störu-Sandvík 4, 1. september 2016

Sambýtt:
 203

Verknumur:
16-736

Tel. nr.:
203