



Samþykkt 28.8.2006
 Byggingarfulltrúi
 Flóahrepps

ALMENNAR SKÝRINGAR

HÖNNUNARFORSENDUR (HÖNNUNARGILDI ÁLAGS)

SNJOR: ALAGSSVEDI 1 1,0 KN/m²
 VINDUR: zref = 7,0 m 1,72 KN/m²
 NOTALAG: PLÖTUR 2,5 KN/m²
 EIGNBYNGD: - ÞAK 0,6 KN/m²
 - STEYPA 25 KN/m³

HÜSBYGGING Í FLOKKI -C-
 (SAMKVEMT 128.1 GREIN Í BYGGINGAREGLUGERD nr. 441/1998)

TAKN Á TEIKNINGUM

10,00 HÆÐ BYGGINGARHLUTA Í SNIDI (m)
 10,00 HÆÐ BYGGINGARHLUTA Í PLANMYND (m)

SNID: NÚMÉR SNIDS
 DEILI: NÚMÉR DEILIS
 DEILI A MKV

X: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER TEKID
 Y: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER SYNT

STEINSTEYPA

STEYPA ER C25/30 MED A.M.K. 300 Kg SEMENT Í m³.
 LOFTINNHALD STEYPU 6-8 %
 V/S-TALA (UMHVERFISFLOKKUR 2b) : < 0,55
 SIGMÁL STEYPU (S2) : 50 - 90 mm
 MESTA STEINASTÆRD : 32 mm

TITRA SKAL ALLA STEYPU.
 STEYPUHLA A JARNUM
 GILDIN EIGA VID UM VENJULEGAR ADSTÆÐUR, EF ANNAÐ ER
 EKKI SYNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHÆTTA ER
 MIKIL GILDA ADRAR REGLUR UM STEYPUHULU JARNA.

	PLÖTUR	VEGGIR	BITAR	SÜLLUR
INNANHÜSS	15	20	20	20
UTANHÜSS	25	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35	35
STEYPT AD JÖRD	50	50	50	50

UM BITA OG SÜLUR GILDIR EINNIG:
 C1 ≥ 1,5x d

STEYPUSTRYKTARSTÁL

STÁLGEÐI:
 K - KAMBSTÁL fyk = 500 Mpa
 BEYGING STÁLS
 d = ALLIR SVERLEIKAR

D = 5 x d
 ÖLL HORN

SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVEMT
 EFTIRFARANDI:

ÞVERMÁL STÁLS, d í mm	10	12	16
SKEYTILENGD í mm	500	600	800

JÄRNBENDING

FRAGANGUR JÄRNBENDINGAR - ALMENNT
 JÄRN VÍXLEGGIST SKEYTILENGD (S) ÚT FYRIR HORN.

MÁL ERU Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

ÚTGÁFUFERLI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFING DÁGS.	ÚTGEFING AF	SKÝRINGAR
U1	04.09.2006	TET	FRUMÚTGÁFA

HEIDARGERÐI

BURÐARVIRKI
 GRUNNMYND SÖKKULS
 SNID
 HANNAÐ: T. ELLERT TÓMASSON
 VERÐMÆLI: 06087
 DASETNING: 04.09.2006

HEIDARGERÐI
 MÆLI: 1:50
 MÆLI: 1:20/1:10
 TERNNAÐ: T. ELLERT TÓMASSON
 SKÝRINGAR: 06087-100
 TERNNAÐ: 06087-100
 TERNNAÐ: 121

201170-3979