


GRUNNMYND 1:50

Gólfhiti fyrir Brekkuheiði 114					
Slauða	Staðsetning	Stærð	Lengd slau	Bil m/m	Afköst án gólfefna
Nr.		m	m	mm	W
1	HERBERGI	20	79	200	1264
2	ANDDYRI	20	26	150	416
3	SNYRTING	20	20	150	320
4	HERBERGI	20	66	200	1056
5	HERBERGI	20	80	200	1280
6	BAÐ	20	47	150	752
7	STOFA	20	130	150	2080
8	STOFA/ELDH	20	117	150/200	1872
SAMTALS			565		9040


Lagnir eru PEX hitapólin GÓLFHITARÖR með súrefniskápu, Ø20 mm. Lagt er með 100 mm - 200 mm millibili. Lagnir eru þrýstiprófaðar skv. leiðbeiningum framleiðenda. Gólfhitalagnir eru í steyptri plötu. Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun, fara skal eftir fyrirmælum framleiðenda. Allt efni, lögn, prófun og frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum staðals IST 69 og reglugerð um hitalagnir. Allar pípur í gólfhitakerfi skulu vera hitapólinar plastpípur, Wirsbo-pex eða samsvarandi og þola allt að 90°C við 6 kg/cm² þrýsting. Gólfhitakerfi skal þrýstiprófa með 8 kg/cm² vatnsþrýstingi áður en það er steypt inn og skal þrýstingurinn standa í 24 klst. án þess að falla.




Frágangur lagna 1:10

Skýringar

Efni í gólfhitalögn er krossbundið polyethylen (PEX) með súrefnisflæðivörn skv DIN 4726. Rörin skulu þola 70°C samfellt við 1.0 Mpa vinnuþrýsting. Pípuþærð skal vera 20 mm. Pípur eru í steyptri plötu. Hver hitamotta skal vera án samsetningar. Allar stofnleiðslur skal einangra með steinullarhólkum.



- 15 Rennslisstefna
- 15 Tengikista úr stáli / kopar. Stofn kistu er ø32
- 18 Móturloki, tengdur við lofthanema í miðju hússins



- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBÁÐ
- EV ELDHÚSVASKUR
- BK BAÐKAR
- UP UPPVOTTAVÉL
- pV ÞVOTTAVÉL
- pU ÞURRKARI
- GNG GÓLFNIDURFALL MED GEGNUMRENNSLI

20202030

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
meter teiknistofa ehf Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík Sími: 779004 meter@meter.is, www.meter.is			
ÁRTUN SAMRÆMINGARHÖNDLADAR: <i>Lárus Sælan</i>			
BREKKAHEIÐI 114 - SUMARHÚS			
GÓLFHITALAGNIR, HITATAFLA OG SKÝRINGAR			
TÖLUSKRA	HANNAÐ	TEKNAÐ	YFIRFARIÐ
817-806-BREKKAHEIÐI 114	FO	FO	FO
SÁMÞYKKT	TEKNIÐING NÚM.	MKV.	BLAÐ NR.
Fabík Ólafsson 2303262409	817-L2	1:50/1:10	01-A1
<i>Fóltsson</i>	DAGS.	VERK NÚM.	
	02.07.2020	817	L2