



GÓLFHITAKERFI ER BYGGT UPP MEÐ SLAUFUM SEM TENGJAST DEILIKISTU. LAGNAEFNI SKAL VERA Ø20x2 PEX PLASTLAGNIR MEÐ SÚREFNISÞÉTTRI KÁPU. GÓLFHITALAGNIR KOMA Í BOTNÐPLÖTU, ALMENNT MEÐ 200mm MILLIBILI NEMA Á BAÐHERBERGI OG ÞAR SEM ANNÆÐ ER SÝNT.

GÓLFHITA ER STÝRT MEÐ LOFTHITASTÝRÐUM HITANEMUM. HITANEMA SKAL KOMIÐ FYRIR Á INNVEGG Í 1500mm HÆÐ FRÁ GÓLFI, T.D. OFAN VÍÐ LJÓSAROFA.

- T1 STÝRIR SLAUFU NR. 1 OG HANDKLÆÐAOFNI
- T2 STÝRIR SLAUFU NR. 2, 3, 4, 6
- T3 STÝRIR SLAUFU NR. 5
- T4 STÝRIR SLAUFU NR. 7

TAFLA YFIR GÓLFGEISLA, FRAMRÁSARHITI 42°C

SLAUFU NR.	LÁMARKS AFKÖST W	MESTA LENGD M	STAÐSETNING	ATHUGASEMDIR
1	1.232	77		
2	1.296	81		
3	1.536	96		
4	1.216	76		
5	1.456	91		
6	1.296	81		
7	960	60		
Ofn 0101	250			Handklæðaofn
Samtals:	9.242	W		

20202341

V.H.Á. Verkfræðistofa e.h.f.
Suðurlandsbraut 46, 108 Rvk.
Sími: 897-8132
e-mail: haukur@vha.is
www.vha.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Teiknað H.Á. Samþykkt: *Haukur* Kennitala 301255-4629

HESTUR GRÍMSNESI

LÓÐ 56

LAGNIR
GÓLFHITALAGNIR
HITATAFLA

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-1.1 Verk nr. 20-046

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra: *S. S. S.* Útgáfa A Dags. JÚL '20