



Frárennsli, skýringar:

1. Frárennislagnir hannaðar samkvæmt IST 68 2003, DS 432 2000.
2. Allar lagnir skulu vera PVC og 110mm í þvermál nema annað sé tekið fram.
3. Allar lagnir skal leggja í beinni línu með jöfnum halla milli brotpunkta.
4. Kótasetning byggir á eldri lögnum frá núverandi húsnæði og tengingu við rotþró, ekki eru gefnir upp sérstakir kótar en tryggt skal að lágmarkshalli lagna sé ávallt 20 prómill.
5. Skólpi er lagt er að núverandi rotþró sem er 3600 l og gengið frá í samræmi við byggingarreglugerð.
6. Dren af þaki er tengt inn á eldra regnvatn sem liggur að drenþúkki.
7. Staðsetning lagna getur breyst minniháttar að teknu tilliti til endanlegra staðsetninga á undirstöðum hússins.

Skýringar:

- PL: Plast
- AH: Afrennsli hitaveitu
- GN: Gólfniðurfall
- VS: Vatnssalerni
- HL: Handlaug
- EV: Eldhúsvaskur
- PN: Þakniðurfall
- STU: Sturta

———— Frárennsli skólpi
 - - - - - Regn- og jarðvatn

OW

*Kristín Andresson 18977-318
 Rétterholtsbraut 22
 Öndvernes 805 Selfoss
 Lagur 20202462
 Einnmynd gundlagur
 4.8.2020*