



SKÝRINGAR :

ÚTVEGGJAGRINDUR ERU ÚR 45x145 ALHEFLAÐRI FURU ALLAR STÖÐIR ERU FESTAR AÐ OFAN OG NEDAN MED 2.STK. 5/120 RYÐFRÍUM TRÉSKRÚGUM LAUSHOLT FESTIST MED 2.STK. 5/120 TRÉSKRÚFUM Í BÁÐA ENDA ALLAR STÖÐIR FESTAST MED 2.STK. 90/90 VINKLUM AÐ OFAN OG NEDAN MED 2X5.STK. 40/40 KAMBSAUMI Í HVERN VINKIL MIÐJUBIL STÖÐA ER C/C600 SÉ ANNAÐ EKKI TEKID FRAM Á TEIKNINGU FESTING ÚTVEGGJA VIÐ STEINSTEYPTAR UNDIRSTÖÐUR ER MED M12/150 MÚRBOLTUM MESTA BIL MILLI BOLTA ER C/C800 UNDIR BOLTAHAUS KOMI 40x40x3 SKINNA

VINDSTÝFING ÚTVEGGJA
 ÚTVEGGJAGRINDUR ERU HEILKLÆDDAR AÐ UTANMED 9mm KROSSVIÐ ÚR GRENI EÐA FURU KROSSVIÐUR NEGLIST EÐA SKRÚFAST VIÐ ÚTVEGGJAGRIND MED SKOTNÖGLUM/HEFTUM 4/40 EÐA RYÐFRÍUM TRÉSKRÚFUM C/C200 KROSSVIÐUR LÍMIST VIÐ ÚTVEGGJAGRIND MED VATNSHELDU OG FROSTPOLNU LÍMI

TRÉVIRKI.
 TIMBUR Í BURÐARVIRKJUM SKAL VERA AF STYRKLEIKAFLOKKI C24 SKV. ÍST EN 338:2009 (T2 SKV ÍST INSTA 142:2009) AÐRIR VIÐIR SVO SEM LOFTUNARLISTAR KLÆÐNINGAR O.P.H. MEGA VERA AF STYRKLEIKAFLOKKI C18 SKV. ÍST 338:2009 (T1 SKV. ÍST INSTA 142:2009) ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AÐ KALDRI STEYPU SKAL FÚAVERJA ÁSAMT ÞVÍ AÐ SETJA TJÖRU-PAPPA Á MILLI TIMBURS OG STEYPU

ALLIR NAGLAR, KRÚFUR OG BOLTAR SKULU VERA ZINK-HÚÐAÐIR UNDIR ALLA BOLTA OG RÆR SEM HERÐAST AÐ TIMBRI KOMI 40x40x3 SKINNUR

KROSSVIÐUR SEM NOTAST Í LASKA SKAL VERA VATNSPOLINN OG MINNST 5-LAGA LERKI EÐA FURUKROSSVIÐUR

SPORÐHOLT 4. LANDNR. 202231	
Mhl.01 ÚTVEGGJAGRINDUR	Mkv. 1:50
20202571	Hannað EV
	Teiknað EV
Dags. 31.MARS.2017 Blað - AF - Nr.	B004 Yfirfarið
Eyjólfur Valgarðsson Kt. 280857-4169	Eyjólfur Valgarðsson Byggingatæknifræðingur B.cs. Hólmatúni 7 225 Álfanes gsm:8917257 evtraust@gmail.com

ÚTVEGGJAGRINDUR
 1:50 (A2)

Nr.	Dags.	Breyting	Af