


að Þjóðvegi nr. 35 →

FERJUHOLT 12

Heimtaug HS & fjarskipti

70 metrar

Afstöðumynd - M 1 : 500



SNÍÐ um inntak M 1:100

Skýringar:

Lagnir séu 3x1,5q huldar 16mm plastpípulögn.

Smáspennulagnir séu huldar 20mm plastpípulögn.

Málstraumur rofa og tengla sé 16A.

Hæð á rofum sé 110cm, tenglar og smáspenna 20cm.

Hæð á útiljósum sé 180cm.

Endanlegar staðsetningar á tækjum í eldhúsi ákveðast

í samráði við eiganda og arkitekt.

Öll mál eru í cm og miðast við miðja dós frá fullfrágengnu gólfi

Nema annars sé getið.

20203053

Verkheiti
Ferjuholt 12
Bláskógarbyggð
806 Selfoss

Lýsing
Snið, afstöðumynd og skýringar
Rafloagn
Lág- og smáspenna
Skýringar

Dags	Kvarði
Sept 2020	1/100 1/500 A2
Hönnuður	Teiknað
GV	GV
Blað	Verknúmer
1 af 3	2006-324

Gunnar Viggósson kt: 010564-3449
Löggiltur raflagnahönnuður
Suðurlási 28 110 Reykjavík
Sími : 822-2855 e-mail / gviggo@simnet.is
Undirskrift 