





UNDIRRITUN HÖNNUNARSTJÓRA  
Kjartan Sigurbjartsson, kt. 190275-5319  




Dæmigerður frágangur við sökkulskaut  
Samtenging steyputeina. Setja skal tvo viralása á hvert  
samskeyti eða teinar soðnir saman  
(ekki í kvarða)



0 1 2 3 4 5 10 m  
Frumstærð blaðs A1 - A3 = 50% minnkun



SAMPYKKT: Bragi Þór Sigurðrúnsson 3009492829  
*Bragi Þór*

SKÓLAVEGUR 1, REYKHOLTI, 801 SELFOSS  
HÓTEL  
Rafkerfi  
Sökkulskautskerfi  
Grunnmynd sökkuls

A 2020-04-02 VERKTEIKNING BpS BpS EME BpS

www.verkis.is - sími: +354 422 8000

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RYNT SAMP

VERKFANG 20087 TEIKNING E05.5.101 A