

Umhverfis- og tæknivíð Uppsveila  
Yfirfarið  
16. nov. 2020  
David Sigurdsson  
Byggingarfulltrúi

UNDIRRITUN HÖNNUNARSTJÓRA  
Kjartan Sigurbjartsson, kt. 190275-5319  
*Kjartan Sigurbjartsson*



Lampaskrá

- L01 Lampi Led 13.4 (700mA) innfellidur i kerfisolft.
- L02 Lampi Led 14W neðan á loft.
- L03 Lampi Led 20W neðan á loft.
- L04 Lampi Led 14W neðan á loft.
- L05 Lampi Led 3W á vegg.
- L06 Lampi Led 12W á vegg yfir spegli.
- L07 Lampi Led 28W neðan á loft.
- L08 Lampi hangandi neðan í lofti
- L09 Lampi Led 31W neðan á loft.
- L10 Lampi Led, álpréfill bvx 11,2x8mm fræstur upp í efr skápa
- ÚT Lampi Led i kerfisolft og neðan á loft. 1 klukkustunda rafhláða
- NL2 Lampi Led 5W innfellidur i kerfisolft og neðan á loft. Kviknar við straumrof, 3 klukkustunda rafhláða, lampi sé sjálfprófandi
- NL1 Lampi Led 3,4W neðan á loft, lampi sé sjálfprófandi
- UL1 Lampi Led 5W innfellidur i skyggni IP 54
- UL2 Lampi Led 14W á vegg IP65



SAMÞYKKT: Bragi Þór Sigurdósson <i>Bragi Þór Sigurdósson</i>	3009492829	SKÓLAVEGUR 1, REYKHOLTI, 801 SELFÓSS HÓTEL Rafkerfi Lýsingarkerfi Grunnmynd 1. hæð
A 2020-04-02 VERKTEIKNING	BPS BPS EME BPS	VERKFANG 20087 TEIKNING E30.5.101 A
ÚTG DAGS	SKÝRINGAR	TEIK HANN RÝNT SAMÞ

20203106