



UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUBAR

ALMENNAR SKÝRINGAR:

1. ALLAR RAFLAGNIR Í VEGGI OG LOFT SKULU VERA HULDAR PÍPULAGNIR.
2. HÆÐ TENGLA Í BADHERBERG, ÞVOTTAHÓSI OG ELDHÓSI SKAL VERA 1050mm. AÐRIR TENGLAR ERU Í HÆÐ 200mm FRÁ FULLFRÆGENGU OG LFI NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
3. VÍÐ LAGNINGU PÍPNA SEM EIGA AÐ KOMA FRÁ LOFTI OG NIÐUR Í VEGGI SKAL FARA EFTIR SMÍÐATEIKNINGUM. VÍÐ NÁKVÆMA STAÐSETNINGU DÓSA SKAL EINNIG FARA EFTIR SMÍÐA- OG INNRETTINGATEIKNINGUM.
4. MÁL ERU FRÁ FULLFRÆGENGU GÖLFI Í MIÐJA DÓSI OG ÖR MIÐRI DÓSI Í MIÐJA DÓSI.
5. ROFAR SKULU VERA 1100mm. FRÁ GÖLFI NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
6. HÆÐ TENGLA VÍÐ ROFA ER SÖ SAMA OG HÆÐ ROFA.
7. HÆÐ TENGLA 200mm. NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
8. TÖLUSTAFUR VÍÐ TENGLA TÁKNAR FJÖLDA TENGLA.
9. ALLAR PÍPUR SKULU VERA PLASTPÍPUR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
10. PÍPUR LAGSPENNULAGNA SKULU VERA 16mm. Í ÞVERMÁL OG VÍR 1,5mm² NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
11. PÍPUR SMÁSPENNULAGNA SKULU VERA 20mm.
12. MÁLSTRÁUMUR ROFA SKAL VERA MINNST 10A OG MÁLSTRÁUMUR TENGLA 16A NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
13. ÞAR SEM VÍRAFJÖLDA ER EKKI GETIÐ Í PÍPU ER UM AÐ RÆÐA ÞRÚÁ VÍRA MEÐ SVERLEIKA 1,5mm² VÍÐ IÐRÁTT SKAL EINNIG FARA EFTIR LÖSÁKVEIÐINGAFLANI OG EINLÍNU/FJÖLLINUMYNDUM MEÐ TILLITI TIL FJÖLDA VÍRA.
14. LÖSÁKVEIÐINGAFLAN KEMUR FRAM Á RAFLAGNA TEIKNINGUM Í FORMI BOKSTAFAR.
15. ALLAR DÖSIR FYRIR ROFA, TENGLA O.P.H. SKULU VERA HRINGLAGA.
16. TIL SNERTISPENNUNAVARNAR SKAL NOTA LEKA STRAUMSROFA.



A 20.10.2020 VERKTEKINING PH PH PH PH

ÚTG. DAGS SKÝRINGAR TEIKNAR HANN RÝNT SAMP

**Verkfræðistofa
REYKJAVÍKUR**

vsi@vfr.is - www.vfr.is

ÚTG. DAGS	HANNAD	MÆLIKVARÐI
20.10.2020	PH	1:50
YFIRFARIÐ	TEIKNAD	
PH	PH	

SAMBÝKKT: *[Signature]* 2712613659

BREKKUR 19 GRÍMSNESI
 RAFKERFI SMÁSPENNA
 2. HÆÐ
 GRUNNMYND
[Signature] 20203275

VERKFANG 20030 TEIKNING 50.5.002 A

©Öll rétt og öflun teikningar. Þó hún eða í heild er náð sérfrægu leyfi notanda.