



Sperrur, skýringatexti:

Efnisgerði:
 Timbur: C24

Laskar:
 Galvaniseraðar gaddaplötur frá Mitek.
 Stærð gefin í HxB í mm.
 Þykkt GNT 100S 1mm

Álag:
 Eiginálag: 0,7 kN/m²
 Snjóálag: 2,1 kN/m²
 Vindálag: 1,4 kN/m²

Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C24 eða betra.
 Allan við utanhúss skal fúverja.
 Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt.
 Þak er byggt úr timbur kraftsperrum, klætt með 18mm krossvið.
 Skrúfa skal krossvið með 5x50mm skrúfum c/c 150mm.

Loftun skal gerð með 2x4 stk. Ø40 í hvert sperrubíl, beggja vegna.

ATH: Passa skal að loftun sé yfir alla bita og veggir og passa skal sérstaklega loftun við tengingu við eldra hús.

Festingar:

F1
 Vinkill (BMF) 105 með styrkingu 2stk. full negling með 3/60 kambsaum. Þessi vinklar koma ofan á vegglægju á einingum og festast í kraftsperrur.

F2
 Vinkill (BMF) 105 með styrkingu 2stk. full negling með 3/60 kambsaum. Þessi vinklar koma framan á innfellda reim sem fyrir er í eldri einingum og festast svo í nýjar kraftsperrur.

20203419

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br:	Breyting	Dags:		Samb:	
VERKHEITI:	Dalsholt, 806 Bláskógabyggð Geymsla - viðbygging			TEIKNINUMER:	271
VERKHLUTI:	Burðarvirki Sperrur			ÚTGÁFA:	A1
Hönnuður:	Leifur Örn Leifsson 150982-4139	Samþykkt:	<i>[Signature]</i>	BLADSTÆRD:	A-2
Hönnunartjóri:	Bent Larsen Fróðason kt:141177-3469	Samþykkt:	<i>[Signature]</i>	DAGS:	10.10.20
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 864-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is			VERKNR:	20-43
				MKV:	1:30