

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við útrún grindar nema annað komi fram.


Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteyp, stærð Ø15mm. PEX efni vottað fyrir neysluvatn
 18 mm lagnir komi að SB og BK. Ómásettar pípur eru Ø15mm.
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalerni SB: Steypibað
 UPV: Uppvottavél

Kalt vatn: _____
 Heitt vatn: _____

2020 82

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Víðibrekka 26		Teikn nr:	
801 Selfossi (dreifbýli)		530-01	
Lagnir		Frumstærð:	
Neysluvatnslagnir		A2	
Dags:	23-01-20	Mkv:	1:50
Hann:	GPS		
Samp:	<i>[Signature]</i>	V.nr:	19 056



VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS