



↕	Jarðtenging
↕	Tvöföldur tengili
↕	Einföldur tengili
↕	Rofi og tengili í símu hæð (1100 mm)
↕	Rofi
↕	Samrofi
↕	Tvöföldur rofi
↕	Krossrofi
↕	Þrygji-rofi/dimmer
↕	Þrygji-rofi m/f/ísal
↕	Tengili m/natur/ísal
↕	Veggjón
↕	Lofthjós
↕	Hólfalaratengili
↕	Símatengili
↕	Lofnetstengili
↕	Hreyfiskynjari
↕	Tofla / malakassi
↕	Reykakynjari
↕	Þjallu
↕	Höndabóli
↕	Rör upp ó næstu hæð
↕	Rör niður ó næstu hæð
↕	Rör gegnum hæð
↕	Hölogeniðs í lofti
↕	Hölogeniðs í lofti
↕	Hölogeniðs í vegg

Skýringar

Tengla og rafstöklar skal vera af viðkerandi gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í öldhúsi, baði, þvottabúsi, va og hlakki skal vera 110cm.

Mástrumur rofa skal vera 13A og tengla 16A.

Hæð tengla við rofa skal vera sú sama og rofa.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að toflu, en eru þá merktar viðkomandi toflu og grom.

Vissir eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið.

Staketting rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innsetningartekningar.

Öll rör í smáþensu eru 20mm.

Vek skal ummál samkv. IST-200 staðli.

20211257
 20211260