

Frágangur lóðarmarka í samráði við aðra lóðarhafa

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
 Yfirfarið
 31 MAY 2021
 F.v. Byggingarfulltrúi



+	Jarðtenging
+	Tvöfaldir tengill
+	Einfaldur tengill
+	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
+	Rofi
+	Samrofi
+	Tvöfaldir rofi
+	Krossrofi
+	Þrjátí-rofi/dimmer
+	Þrjátí-rofi m/þesi
+	Tengill m/naturljái
+	Veggjól
+	Loftljós
+	Hástalarotengill
+	Stímtengill
+	Lofnstengill
+	Hræfiskynjari
+	Tafla / melakassi
+	Reykskynjari
+	Þjilla
+	Handboði
+	Rör upp á næstu hæð
+	Rör niður á næstu hæð
+	Rör gegnum hæð
+	Halogenljós í lofti
+	Halogenljós í lofti
+	Halogenljós í vegg

Skýringar
 Tengila sé saman tvö næstu jarnin í sökkuveggum allan úbringinn og að upprunni í tengibox.
 Setja skal tvö vírslína á hver samskyrti. Skyggnarar skulu vera 12mm í þvermáli.
 Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.
 Tafla og raðnabúar skal vera af vöðukendri gerð.
 Hæð rofa er 110cm, hæð tengila er 20cm, nema annars sé getið.
 Hæð tengila í eldhúsi, baði, þvotabúsi, vs og þikúr skal vera 110cm.
 Málstærni rofa skal vera 13A og tengila 16A.
 Hæð tengila við rofa skal vera sú sama og rofa.
 Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein.
 Vírur eru 1,5mm² í þvermáli, nema annars sé getið.
 Staðsetning rofa og tengila skal skoðast í samræmi við mælingartekningar.
 Öll rör í samskipu eru 20mm.
 Verk skal unnið samkv. IS1-200 staði.

110mm rör fyrir rafmagn
 50mm rör fyrir síma
 50mm auka

Byggingarreitur

20211258
 20211261

Breyting D	Dagsetning	Teiknað	Samþykkt		Lindarskógur 5b Laugurvatin Raflagnir Tæknigagnir 2021-32	Dagsetning 26.4.2021	Starb A1
Breyting C	Dagsetning	Teiknað	Samþykkt				
Breyting B	Dagsetning	Teiknað	Samþykkt				
Breyting A	Dagsetning	Teiknað	Samþykkt				