



Skýringar:
 Hæð rafmagna-, síma-, lofneta- og hitaforangla skal vera 20cm
 Hæð tengja eldhúsa, bílskára, þvottahúsa og bóða 110cm
 Hæð rafa 110cm
 Hæð dyraefna 150cm
 Hæð hitanema 150cm
 Hæð veggjösa inni og úti 180cm
 Hæð veggjösa við rúm 150cm
 Hæð veggjösa við eld-þvottahúsnæringu 150cm
 Hæð útutengja 150cm

Rör fyrir almennar lagir eru 16mm
 Rör fyrir smáþennulagur eru 20mm
 Almennir fyrir lögpennur eru notað 1.5q
 Nota skal cat5 fyrir símalagnir
 korr fyrir lofneta-lagnir.
 Öll mál mibast við fullfrágengni gölf og í miðju tengistöðum.
 Nema annað sé tekið fram um tækninu.

Taka skal mið af arkitektatækninum og samræma öðrum tækninum

Umhverfis- og tæknisvið
 Uppsveita
 03. júní 2021
 MÓTTÉKID

20211536
~~20211473~~
Halldór Ólafsson
 2005-2019
dekkid

Breytingar	Dags	Yfirferð
1		
2		

Raf H. Ólafsson
 Rafverktaki
 Halldór Ólafsson Kf: 261052-2619
 Sími 898-5789 Netfang: halldorolaf@gmail.com

Verkefni: **Prastahólar 3**
 Verktaki: Einliðnumynd
 Skýring:
 Dags: 14. Maí 2021 Verknúmer: 210501
 Mkv.: - Landnr.: 203284
 Hönnuður: Þórir Ólafur Halldórsson Kennitala: 080290-2259
 Blaðastærð: A2 Bls.: 4 af 4