



- SKÝRINGAR**
- NEYSLUVATNSKERFI
 - Neysluvatnslagnir séu ryðfríar stálþípur af víðurkenndri gerð, t.d. "Mpress Stainless Steel".
 - Samsetningar séu útfarðar með þar til gerðum pressuðum tengistykkjum.
 - HITAKERFI INNAHÜSS
 - Ekki hlutf af Þessu verki
 - LAGNAFRÁANGANGUR
 - Almennt glóðir að lagnir séu lagðar utanálggjandi í d.ú. utan við múrhúðaða útveggjaeinangrun, en sums stíðar eru lagnir þó settar innan í léttu innveggi. Lega lagna kemur skýrt fram í texta á grunnmyndum.
 - Huldar lagnir séu almennt einangraðar með 20-30mm steinullarhökum með áfastri álfilmu. Kaldavatnslagnir skulu rakavarðar áður en þar eru einangraðar.
 - Sjá teikn. nr. P03
 - Heimilt er að nota ádrageinangrun (t.d. "Misselfix"), þar sem erfiðt er að kom við fullri einangrun.
 - Sýnilegar lagnir séu óeinangraðar og skal vanda sérstaklega til uppsetningar (jafn millibil, hallamál sé notað til að fryggja lárétta eða lóórétta legu o.s. frv.).
 - Sýnilegar (utanálggjandi) hitalagnir eru almennt lagðar í þar til gerðum plaststökum við gótt (t.d. "HZ SLF2000" frá Plasflagnir). Lóóréttnir stofnar eru einnig að hluta lagðir í innfellum plaststökum (t.d. "HZ STP U" frá Plasflagnir). Á stöku stöðu eru neysluvatnslagnir einnig lagðar í plaststökum s.b. hitalagnir.
 - LAGNAÞVERMÁL
 - Uppgefn þvermál lagna á mummynd eru lágmarksnámmál (DN-mál) í millimetrum. Málvik upp á -1mm þó leyfð.
 - Lágmarksþvermál neysluvatnslagna 015.
 - Eftirfarandi samþunbarlatta gefur yfirlit yfir samsvarandi námmál lagna, þ.e. þau heiti sem algengast er að nota yfir viðkomandi lagnaefni.

- TÁKN**
- Heitt neysluvatn (~60°C)
 - Uppblandað neysluvatn
 - Kalt neysluvatn
 - Framrás hitakerfis (ofnakerfi)
 - Bakrás hitakerfis (ofnakerfi)
- Sjá nánar á skýringarblaði P00

LAGNA-VERMÁL					
Uppgefn DN-mál (mm)	Gatv. og svart stál (nafnmál)	Þunnvegg. svart stál (nafnmál)	Ryðfrítt stál (nafnmál)	PEH plast (nafnmál)	Ái+PE-MD (nafnmál)
10	3/8"	12x12	15x1		14x2
12		15x12	15x1		16x2
14					18x2
15	1/2"	18x12	18x1		20x2,25
20	3/4"	22x15	22x1,2	25x1,8	25x2,5
25	1"	28x15	28x1,2	32x1,9	32x3
32	1 1/4"	35x15	35x1,5	40x2,3	40x4
40	1 1/2"	42x15	42x1,5	50x2,9	50x4,5
50	2"	54x15	54x1,5	63x3,6	63x6
65	2 1/2"		76,1x2	75x4,3	75x7,5

- ALMENNAR MERKINGAR**
- BR merkir BRUNNUR
 - GN GÖLFNIBURFALL
 - DN DAKNIBURFALL
 - EV ELDHVASKUR
 - SV SKOLVASKUR
 - PV ÞVOTTAVÉL
 - UV UPPÞVOTTAVÉL
 - HL HANDLAUG
 - BK BAKKER
 - SB STEYPIBÁÐ
 - VS VATNSSALERNI
 - GH GÖLFSTÚTUR FYRIR TENGINGU BAKRENNSLIS HITAVEITU
 - HR HREINSILOK
 - F FALLPIPA
 - SS KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
 - TK TÆMINGARKRANI
 - NF NIBURFALL MEÐ SANDFANGI
 - ÚK ÚTIKRANI
 - SKOLPLÖGN
 - ÞÖKKUB REGNVATNSLÖGN
 - HALFÞÖKKUB REGNVATNSLÖGN
 - JARÞVATNSLÖGN
 - KALDAVATNSHEIMÆÐ
 - KALT NEYSLUVATN
 - HEITT NEYSLUVATN
 - RENNILOKI
 - LP LOFTÞÚÐI ø25mm L= 30cm
 - BAKRENNSLI HITALAGNA
 - FRAMRENNSLI HITALAGNA
 - FRAMRENNSLI SNJÓBRÆÐSLU
 - BAKRENNSLI SNJÓBRÆÐSLU

- LEGA LAGNA:**
- PU merkir PIPA FER UPP
 - PN PIPA FER NIÐUR
 - VG PIPA VIÐ GÖLF
 - VL PIPA UNDIR LOFT

AFSTÖÐUMYND 1:500

A FRAMLINGING ELDRA HÖSS FJARLEGG, NORÐURHLÓÐSETTUR, 28.09.2020 VJ VJ

UTL. SKÝRING / BREYTING DAGS. HANNAÐ YFIRFARIÐ

SKÝRINGAR

20211842

ADALUPPDÆTTIR

S.SAGA ehf.
HÖNNUNARSTOFNA

Hamraborg 12
200 Kópavogi
Sími 859 50 90
Netfang: vjgnir@essaga.is

VERKEFNI
APAVATN 2
LÖÐ 11-13

TEKNING
Lagnir
GRUNNMYND LAGNA, SKÝRINGAR OG AFSTÖÐUMYND

TEKNINGAR SKJALANAFN:
2119054-RöbertByggingarmerkið 1-VJ-27.05.2021

MÁLKVAFARI 1:100	UNDRSKRIFT HÖNNUNAR
DAGS. 21.03.2021	KENNITALA HÖNNUNAR 020561-4759
HANNAÐ VJ	UNDRSKRIFT HÖNNUNARSTOFNA
VERK NR. 19054	TEKNING NR. P01