



Grunnmynd 1:100

BYGGINGARLÝSING

Hér verið að skapa nýtt viðburðarými, 1 eldri úthúsum á þeitum EYVINDARTUNGU 1 Laugardal, Bláskógbýggð. Þ.e. skemma, fjóshlaða, súrheysturn, fjós, haughús, hesthus og mjólkurhús fá nýtt hlutverk. Byggingarár frá 1938 til 1972.

Heildarflatarmál rýmis er 1 dag skv. Bjóðaskrá, 306,2 m² en verður eftir stékkun um 352,9 m².

Aðætlaður fjöldi gesta í viðburðarými er allt að 180 manns.

Helstu breytingar:

Úthúsum breytt í eitt stórt viðburðarými. Jarðvegsskipti við hús, bílastæði, vegur færður lengra frá úthúsum til að minnka slysahættu. Fjóshlaða stækkuð, lengd aftur, samhlíða niðurrifi á bakvegg (jarðskjálftatjón) og á lárgá mélgeymslu við fjós. Haughús lengt aftur til að stékkunar á rými fyrir eldhús.

GÓLF: Ný járbent gólfsplata í móttóku, eldhúsi, samkomusal og alrými. Einangrð undir með 75 mm fraðplasti. Hitalög 1 gólf. Gólf hreinsuð og lökkuð.

VEGGIR: Eldri steinsteyptir útveggir einangraðir að utan með 50 mm veggull. Húsið verður klætt að utan með standandi aluzink klæðningu. Eldri klæðning að innan fjarlægð.

Útveggir viðbyggingar fjóshlöðu verða timburgrind T1 45x195 m/m 600 mm. Klæddir að utan með krossviði, pappa og standandi timbur klæðningu. Einangrun er þéttull, 195 mm. Grindin er klædd að innan með rakavarnadíki og spónaplötum.

Bakpappi og bárujárn. Neðan á sperrum er rakavarndúkur, rafmagnsgrindarefni og eldpollinn dúkur er að lokum er klæddur með bandsöguðu enfi með loftunarbili, sbr. hljóðvist.

Í eldri hluta húss, er hefur verið óeinangraður eða einangraður með torfi eru sperrur, 45x150, neðan á þær er skrifð rafmagnsgrindarefni til að fá sama þversnið og viðbygging, lýsing hér að ofan á svo við einnig við um að það eldra rými.

Breytingar á útliti

Súðausturgafli: 5 gluggar á gafli síkkáðir, 4 björgunarop. Hurðargati í skemmu/móttóku lokað, úthurð.

Súðvesturgafli: Opnanleg fogg í glugga á salerni. Ný gluggi með opnanlegt fogg í eldhúsi.

Norðausturgafli: Nýr gluggi og úthurð fyrir eldhús. Bakveggur fjóshlöðu endurnýðaður, viðbygging. Ný ásýnd, tvöföld úthurð, gluggar til hlíðar og ofan hurðar. Gluggi 1 andryri síkkáður, björgunarop. Norðvesturgafli: Viðbygging, gluggaröð, 8 stk. Hlið

BRUNAVARNIR

Lausnir skv. forskriftarákvæðum byggingarreglugerðar nr. 112/2012 með rökstuddum frávikum. Ekki er um að ræða frekari brunahönnunarskýrslu. Um er að ræða viðburðarými í göglum úthúsum.

Flokun og notkun byggingar:
Byggingin verður í notkunarflokk 2, skv. byggingarreglugerð.

Brunahólfun

Húsið er eitt brunahólf, um 353 m² að stærð. Frávik og rökstuðningur. Eldhús er í sama brunahólf og rýmið allt, enda er það einungis framleiðslueldhús, en þar fer ekki fram nein eldun, bara upphitun mats.

Burðarvirkir

Brunamótstaða aðalburðarvirkja er talin vera a.m.k. R60. Brunamótstaða burðarvirkis þaka er talin vera a.m.k. R60.

Kleðningar

Kleðningar verða skv. IST EN 13501. Frávik og rökstuðningur. Veggir viðbyggingar, samkomusals verða klæddir 12 mm spónaplötum, sem telst ásættanlegt m.t.t. umfangs. Eldri veggklæðningar steypta veggja, verða fjarlægðar, því verður yfirborð veggja almennit innanhúss, hrár steypuflötur, klæðning í flokki 1. Utanhússklæðningar eru 1 flokki 2.

Neðan á burðarvirkja og rakasperru þakklæðningar í samkomusal og anddyri kemur rafmagnsgrindarefni 35x45 mm. Á þá grind kemur eldpollinn dúkur, Delta Fassade B, þ.e. illbrennanlegur skv. staðli IST EN 13501-1. Á dákinn kemur bandsagað efni 21x120, með 25 mm loftunaribili milli borða í klæðningu.

Þar sem ekki er sofið í húsinu, viðvunarkerfi er staðsett í því og útgöngur greiðarar sem og eldsmtur í lágmarki, er gefið leyfi af hálfu Eldvarnareftirlits Brunavarna Árnessýslu fyrir klæðningunni. Ef breyting verður á fyrirhugaðri starfsssemi, t.d. breytur rekstur eða aukning á brunaálagi, skal endurskoða gerð klæðningar í rýminu.

Reykskynjarar og handslökkvitkei

Reykskynjarar og handslökkvitkei eru víða í húsinu og skal leita ráðgjafar hjá Brunavörnum með staðsetningu fyrir þá.

Brunaviðvunarkerfi

Brunaviðvunarkerfi mun verða í húsinu sem tengt er með símríngibúnaði í síma eiganda sem og varðstöð.

Neyðarlýsingar

Setja skal upp, ÚT-Ijós, skv. upprætti, og neyðarlýsingu skv. gildandi reglum, leibeiningum og stöllum. Reikna skal með 1 Lux neyðarlýsingu í flóttaleið.

Flóttaleiðir

Frá samkomusal er breið flóttaleið beint út, tvöföld úthurð. Einnig er fjöldi flóttaleiða yfir í aðliggjandi rými. Aukalega eru tvö björgunarop. Frá alrými eru flóttaleiðir í aðliggjandi rými, Aukalega eru tvö björgunarop. Hámarksfjöldi 1 rýminu öllu, er 180 manns og skal skilti vera við inngang sem tilgreinir hámarksfjölda. Flóttahurð skulu búnar flóttaslálm.

anddyris óbreytt.

Almennt:

Öll innrými eru loftræst. Öll votrými eru með gólfniðurfalli. Helstu lagnaleiðir eru í og undir gólfum og í léttum veggjum. Rýmið er hitað bæði með gólfhitu (móttaka, samkomusalur og alrými) sem og með þilofnum eða hitablásurum.

Hurðir og gluggakarmar eru úr timbri með tvöföldu verksmiðjugleri.

Neysluvatnslagnir verða rör í rör kerfi (AL-PEX).

Stór útstétt/timburpallur verður á útisvæði við norðvesturhlíð viðburðarýmis, útfra tvöfaldri úthurð samkomusals.

Starfsmannarými skv. vinnumhverfisvísi
Vinnueftirlitsins



ANNAD

Einstakir byggingahlutar skulu fylla eftirfarandi U-gildi: Gildir fyrir viðbyggingu, endurnýjun, sbr. IST 66:2016. Krafa til einangrunar þoks víkur frá ákvæði byggingarreglugerðar (viðbygging við eldra mannvirkj).

Byggingarhluti W/m²

Útvegir, trévirki	0,21 (195 mm einangrun)
Þak, trévirki	0,23 (180 mm einangrun), frávik
Gólf á fyllingu	0,40 (75 mm plasteinangrun)
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt K-gler)
Hurðir	3,00

→ Útgangur

→ Rýmingarleið

[LR] Loftresting

[HS] Handslökkvitteki

[NL] Neyðarjós

[HB] Handboði fyrir brunastöð

[BS] Brunastöð

[ÚT] Útljos

[GNS] Gegnumstreymsniðurfall

[BO] Björgunarop

20210002

Hönnunarstjóri: Jón Snæbjörnsson

HÖNNUNARSTJÓRI: _____

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

BREYTTINGAR

VERKHETI
EYVINDARTUNGA
BLÁSKÓGABYGGÐ
VIÐBYGGING VIÐ ÚTHÚS

VERKHLUTI
ÁDALUPPDRÁTTUR
GRUNNMYND

MAL/BLAD	MATSHLUTI	DAGS.
1:100/A2	01	04.11.2020
HANNAD	TEIKNAÐ	YFIRFARIÐ:
JS	JS	BS
VERKNÖMER	TEKNINGANOMER	ÖTGAFUNNOMER
20.030	1.02	01



NAUSTAVÖR 20-200 KÓPAVOGUR - ÍSLAND
S 89143 - bjorn@bjorn.is - www.bjorn.is

BJARNI SNÆBJØRNSSON FA 020753-69
SAMPL.

1:100 0 2000 4000 6000 8000 10000 mm