









GRUNNMYND - BURÐARVEGGIR

1:50 (A1)



GRUNNMYND - ÞAKVIRKI

1:50 (A1)













SKÝRINGAR :

Í ÞAKKLÆÐNINGU SKAL NOTA 25x150mm BORÐVIÐ (HEIMILT ER AÐ NOTA GALLALÍTIÐ MÓTAEFNI, HEILT OG ÓKLOFIÐ). HVERT BORÐ SKAL NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK 31/75 RIFFLUÐUM BYSSUSAUM EÐA SAMSVARANDI. Á ÞREMUR YSTU SPERRUM VIÐ GAFLA OG Á 1,4m BILI VIÐ LANGHLIÐAR SKAL ÞÓ NEGLA BORÐ MEÐ 3 STK 31/90 RIFFLUÐUM BYSSUSAUM EÐA SAMSVARANDI BORÐ SKAL EINGÖNGU SETJA SAMAN Á SPERRUM. SAMSETNINGAR SKULU ALDREI VERA TVÆR EÐA FLEIRI Í RÖÐ Á SÖMU SPERRU.

ÞAKSTÁL SKAL FEST MEÐ RIFLUÐUM EÐA SNÚNUM ÞAKSAUM 4,2/60mm EÐA SAMB. BIL MILLI NAGLARAÐA Á SVÆÐI 1,0-1,5m GRÁ GÖFLUM OG ÞAKBRÚNUM SKAL VERA 0,35-0,5m OG SKAL ÞAR NEGLT Í HVERJA HÁBÁRU. BIL MILLI NAGLARAÐA Á MIÐJU SKAL VERA 0,70-1,0m OG NEGLT SKAL Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU. HVER NAGLARÖÐ SKAL VÍXLAST ÞANNIG AÐ HÚN FÁI HALD Í TVEIMUR SAMLIGGJANDI BORÐUM.

VINDSTÝFING ÚTVEGGJA ÚTVEGGJAGRINDUR ERU HEILKLÆDDAR
AÐ UTANMEÐ 9mm KROSSVIÐ ÚR GRENI EÐA FURU KROSSVIÐUR NEGLIST EÐA SKRÚFAST VIÐ ÚTVEGGJAGRIND MEÐ SKOTNÖGLUM/HEFTUM 4/40 EÐA RYÐFRÍUM TRÉSKRÚFUM C/C200 KROSSVIÐUR LÍMIST VIÐ ÚTVEGGJAGRIND MEÐ VATNSHELDU OG FROSTÞOLNU LÍMI

TRÉVIRKI.
TIMBUR Í BURÐARVIRKJUM SKAL VERA AF STYRKLEIKAFLOKKI C24 SKV. ÍST EN 338:2009 (T2 SKV ÍST INSTA 142:2009)
AÐRIR VIÐIR SVO SEM LOFTUNARLISTAR KLÆÐNINGAR O.Þ.H. MEGA VERA AF STYRKLEIKAFLOKKI C18 SKV. ÍST 338:2009 (T1 SKV. ÍST INSTA 142:2009)
ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AÐ KALDRI STEYPU SKAL FÚAVERJA ÁSAMT ÞVÍ AÐ SETJA TJÖRU PAPPA Á MILLI TIMBURS OG STEYPU

ALLIR NAGLAR, KRÚFUR OG BOLTAR SKULU VERA ZINK-HÚÐAÐIR UNDIR ALLA BOLTA OG RÆR SEM HERÐAST AÐ TIMBRI KOMI 40x40x3 SKINNUR

KROSSVIÐUR SEM NOTAST Í LASKA SKAL VERA VATNSÞOLINN OG MINNST 5-LAGA LERKI EÐA FURUKROSSVIÐUR

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
20 JUL 2021
Byggingarfulltrúi

20212104

BIRKIBRAUT 13 - GRÍMSNES & GRAFNINGSHR.

BURÐARVEGGIR - ÞAKVIRKI

Mkv.	1:50
Hannað	EV
Teiknað	EV
Yfirfarið	EV

Dags. 25.MAÍ.2021 Blað - AF - Nr. B003

Nr.	Dags.	Breyting	Af

Hönnunarstjóri
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

Eyjólfur Valgarðsson
Byggingatæknifræðingur B.cs.
Hraunprýði 6 210 Garðabæ.
gsm:8917257 evtraust@gmail.com