



- Skýringar**
- Lág- og smáspennuskápar
 - ⊕ Lagnir upp / niður / milli hæða
 - ⊖ Pípur ø16mm / strengur
 - ⊘ Pípur ø16mm í gólf / strengur í gólf
 - ⊕ Lausataug
 - ⊕ Jærðbinding
 - RT dós í vegg
 - RT dós
 - ⊕ Tengill hæð 200
 - ⊕ Tengill hæð 600
 - ⊕ Tengill, USB hæð 200
 - ⊕ Tengill, sambyggður USB hæð 200
 - ⊕ Tengill, fyrir lampa hæð 200
 - ⊕ Tengill og rofi hæð 1100
 - ⊕ Rofi hæð 1100
 - ⊕ Rofi hæð 850
 - ⊕ Samrofi hæð 1100
 - ⊕ Krossrofi hæð 1100
 - ⊕ Þrýstirofi hæð 1100
 - ⊕ Þrýstidimmar hæð 1100
 - ⊕ Dimmar hæð 1100
 - ⊕ Tvöfaldur rofi í einni dós hæð 1100
 - ⊕ Hitanemi hæð 1500
 - ⊕ Mótur
 - ⊕ Rafeindaspennir
 - ⊕ 1850 Veggdós fyrir ljós hæð 1850
 - ⊕ Loftdós fyrir ljós
 - ⊕ Lampi, innfeldur
 - ⊕ Lampi, innfeldur m/kafi
 - ⊕ Útljós
 - ⊕ NL Neyðarljós
 - ⊕ Einfaldur tölvutengill hæð 200
 - ⊕ Tvöfaldur tölvutengill hæð 200
 - ⊕ Hitanemi hæð 1500
 - ⊕ Jónískur reykskynjari
 - ul Búnaður utanliggjandi
 - ol Búnaður ofan loftis
 - ls Búnaður á lagnastiga
 - tr Búnaður í tenglarennu
 - gb Búnaður í gólfbrunni

Útg. Daga Skýring B. S.

VERKHÖNNUN
 VERKFRÆÐIRÁÐGJÖF

Katrínartúni 4, 105 Reykjavík
 Sími: 570-5800, kt: 650107-1280
 www.verkhonnun.is, verkhonnun@verkhonnun.is

Magnús B. Þórdarson kt. 030879-4149

Sampykkt í h. Verkhonnun eft: *Magnús*
Sh. Svava Björk Bragadóttir
 Undirritun samráðgjafarinnar Kt. 201076-4719

Verktíð
HOLTSBRAUT 15
RAFLAGNIR
LÁG- OG SMÁSPENNA 1.HÆÐ

20212135

Adaluppdráttur: bjarnthor@verkhonnun.is SAA MBP 12.11.2020 1:50 A1
 Hannad: Takkad Yfirfarið Dagsetning: Mælikvarð: Bláskard

2020-01-036 **24.01.01**

Verksúmer: Tölkunúmer: Bryting:

HÖNNUNUR ÁSKILUR GER ALLAN RETT Á TÆKNINGUM - FJÓLFOLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGI SAMRYKTI